



ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR

Primljeno: 18-03-2014		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	6
Urudžbeni broj	Prilog	Vid. -

KLASA: 361-03/14-01/1251
URBROJ: 376-10/LD2-14-2 (JŠ)
Zagreb, 14. ožujka 2014.

7

Republika Hrvatska
Zadarska županija
Grad Zadar,
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Narodni trg 1
23000 Zadar

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Odvodnja d.o.o., Zadar

Građevina: CS Dražice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima

Lokacija: Dio k.č. 1194/1 i dio k.č. 2307, k.o. Diklo

Veza: KLASA: UP/I-350-05/13-01/33, URBROJ: 2198/01-5-14-5, od 12. ožujka 2014.

Poštovani,

temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno vođenje i križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13). Stoga je obavezan od operatora za pružanje EK usluga putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S poštovanjem,

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU
I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
Roberta Frangeša Mihanovića 9
3 Z A G R E B

RAVNATELJ

mr.sc. Mario Weber

Privitak (2)

1. Idejno rješenje
2. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis

KOMUNIKACIJSKIH VODOVA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Av. Dubrovnik 26	10000 Zagreb	098 200307	Marijana Tudman marijana.tudman@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	098 320991	Mirela Domazet mirela.domazet@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Ciottina 17a	51000 Rijeka	098 610610	Milan Mataija milan.mataija@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	098 467457	Mladen Kuhar mladen.kuhar@t.ht.hr
2	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	Ulica grada Vukovara 269 d	10000 Zagreb	t: 63 27 000 f: 63 27 011	sim_dokumentacija@metronet.hr
3	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	t: 01/ 54 92 310 f: 01/ 54 92 019	Damir Hržina damir.hržina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija jug	Trg Hrvatske bratske zajednice 8/II	21000 Split	021 492830	Željko Parmać zeljko.parmac@optima- telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad	A. Kačića Miošića 13	51000 Rijeka	051 492 711	Alojz Šajina alojz.sajina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok	Lorenza Jägera 2	31000 Osijek	031 492 931	Željko Pleša zeljko.plesa@optima-telekom.hr
4	VIPnet d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	10000 Zagreb	t: 01 4691 508 091 4691 508 f: 01 4691 448	infrastruktura@vipnet.hr



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA
21000 Split, Vukovarska 35

KLASA: UP/I-325-01/13-07/4261
URBROJ: 374-24-3-13-2/SM
Split, 20.08.2013.

HRVATSKE VODE na temelju članka 143. *Zakona o vodama* (NN 153/09, 130/11 i 56/13) i članka 96. *Zakona o općem upravnom postupku* (NN 47/09), povodom zahtjeva **Odvodnja d.o.o. Zadar**, zaprimljenog 24.07.2013., poradi izdavanja vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene dokumentacije izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za izradu projektne dokumentacije za:

CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima u Gradu Zadru

na k.o. Diklo

Vodopravni uvjeti su:

- 1) Investitor, odnosno korisnik građevine dužan je riješiti odvodnju otpadnih voda na način da projektno rješenje kanalizacije uskladi sa postojećom i važećom projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava Grada Zadra te ostalom važećom prostorno - planskom dokumentacijom.
- 2) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je izgraditi sve objekte i uređaje predmetnog sustava javne odvodnje vodonepropusne i o tome priložiti odgovarajuća uvjerenja prilikom tehničkog prijema.
- 3) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je prihvatiti otpadne vode gospodarskih objekata samo ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.
- 4) Crpna stanica mora biti izgrađena kao građevina s podzemnim vodonepropusnim crpnim bazenom i ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa.
- 5) Crpna stanica, kao prvi stupanj zaštite, mora imati osigurano rezervno napajanje električnom energijom (moguć i pokretni izvor napajanja), a kao drugi stupanj zaštite potrebno je volumen crpnog bazena dimenzionirati na način, da se uz korištenje retencijskog prostora u gravitacijskom cjevovodu omogući dovoljno zadržavanje otpadne vode do uključenja agregata.
- 6) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je ostvariti vezu crpne stanice sa centrom upravljanja kanalizacijskog sustava. Veza osigurava trenutnu dojavu o kvaru ili nestanku električne energije.
- 7) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je svim objektima na sustavu omogućiti nesmetan pristup servisnom vozilu.
- 8) Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
- 9) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima.
- 10) Vodopravni uvjeti izdani za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole, a vodopravni uvjeti izdani za ostale potrebe važe 2 godine od dana njihove izvršnosti na temelju članaka 147. *Zakona o vodama* (NN 153/09, 130/11 i 56/13).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

OBRAZLOŽENJE

Odvodnja d.o.o. Zadar podnio je zahtjev zaprimljen 24.07.2013. poradi izdavanja vodopravnih uvjeta za izgradnju CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima u Gradu Zadru. Projektom je predviđena izgradnja crpne stanice CS Dražnice, gravitacijskih fekalnih kolektora i tlačnog cjevovoda ukupne duljine 3060,35 m i kolektora oborinske odvodnje ukupne duljine 777,80 m.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- Idejni projekt (Hidrokonzalt d.o.o.; T.D. 252-ST-01/2013; veljača 2013.).

U provedenom postupku je utvrđeno da će se građenjem predmetne građevine uz pridržavanje vodopravnih uvjeta naređenih u izreci osigurati odgovarajući vodni režim.

Upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn u skladu s Tar. br. 54 *Zakona o upravnim pristojbama* (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00 i 163/03) uplaćena je u korist računa Republike Hrvatske - Prihod državnog proračuna.

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporučenom pošiljkom, podnosi Ministarstvu poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva putem HRVATSKIH VODA.

Upravna pristojba za žalbu iznosi 50,00 kn upravnih biljega.



Dostaviti:

(2 primjerka vodopravnih uvjeta)

ODVODNJA D.O.O. ZADAR

HRVATSKOG SABORA B.B.

ZADAR

Obavijestiti:

- 1) Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220;
- 2) Ministarstvo poljoprivrede, Odjel državne vodopravne inspekcije, Zadar, R. Katalinića Jeretova 5;
- 3) Hrvatske vode, VGO Split, 24-3;
- 4) Hrvatske vode, VGO Split, pismohran;
- 5) Hrvatske vode, VGI Zadar.



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenja

KLASA:UP/I-350-05/13-01/33
URBROJ: 2198/01-5-14-11/MKJ
Zadar, 21. ožujka, 2014. godine

ZAPISNIK

Sastavljen u službenim prostorijama ovog Upravnog odjela Grada Zadra, u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za građevinu „CS Draženice pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima u gradu Zadru, na uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta o usklađenosti idejnog projekta sa posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona iz članka 106. stavak 3. podst. 7,8,9 Zakona o prostornom uređenju i građenju (Narodne novine, br. 76/07, 38/09, 55/11), investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora b.b., Zadar.

Započeto u 9:00 sati.

Poziv se odnosi na uvid u idejni projekt:

- Idejni projekt broj 252-ST-01/2013, iz veljače 2013. godine, izrađen po ovlaštenom inženjeru građevine Jerku Poliću, dipl. inž. građ. iz društva „Hidrokonzalt“ d.o.o. podružnica Split.

Na uvid u predmetni idejni projekt pozvani su:

1. Odvodnja d.o.o, Hrvatskog sabora b.b. Zadar - investitor
2. Jerko Polić, dipl. inž. građ. kao projektanta „Hidrokonzalt“ podružnica „Split“, Kralja Zvonimira 60
3. Predstavnik HEP-a ELEKTRA Zadar, Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8,
4. Predstavnik Vodovoda d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, Zadar.
5. Predstavnik Odvodnje d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora bb, Zadar,
6. Predstavnik EVN Croatia Plin d.o.o., Josipa Marohnića 1, Zagreb
7. Predstavnik Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odshjek za ceste, Narodni trg 1, Zadar
8. Predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova-Policijska uprava zadarska, Odjel upravnih, inspekcijskih poslova zaštite i spašavanja - Inspektor zaštite od požara, Murvička cesta, Zadar
9. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Nikole Jurišića 13, Zagreb
10. Predstavnik Uprave za sanitarnu inspekciju, Odjel za sjevernu Dalmaciju, Odsjek za Zadarsku županiju, Narodni trg 1, Zadar,
11. Predstavnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, B. Petranovića 8, Zadar
12. Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 8, Zadar

Konstatira se da su na uvid u idejni projekt pozvani sve gore navedene stranke. Dostava poziva je uredno iskazana za sve pozvane stranke osim za, Jerko Polić, dipl.inž.građ. kao projektanta, Hidrokonzalt "podružnica „Split“, Kralja Zvonimira 60. Dostavnice povratnice su u privitku poziva.

ZAKLJUČAK

Javnom pozivu se odazvao predstavnik Odvodnje d.o.o, Hrvatskog sabora b.b.Zadar Smiljan Peša, dipl.ing građ. te izjavio da nema primjedbi na idejni projekt.

Predstavnik HEP-a ELEKTRA Zadar, Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, predstavnik Vodovoda d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, Zadar, predstavnik, predstavnik EVN Croatia Plin d.o.o., Josipa Marohnića 1, Zagreb, predstavnik Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste, Narodni trg 1, Zadar, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova-Policijska uprava zadarska, Odjel upravnih, inspeksijskih poslova zaštite i spašavanja - Inspektor zaštite od požara, Murvička cesta, Zadar, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Nikole Jurišića 13, Zagreb, Predstavnik Uprave za sanitarnu inspekciju, Odjel za sjevernu Dalmaciju, Odsjek za Zadarsku županiju, Narodni trg1, Zadar, predstavnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, B.Petranovića 8, Zadar, Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 8, Zadar, nisu se odazvali pozivu na uvid u idejni projekt, a budući da im je dostavljen preslik idejnog projekta, s protekom roka od 8 dana od datuma zakazanog za poziv za uvid u predmetni idejni projekt smatrati će se da su temeljem članka 109. stavak 6 Zakona o prostornom uređenju i gradnji, posebni uvjeti izdani, odnosno da je idejni projekt usklađen sa odredbama posebnih zakona i propisa.

Zapisnik je pročitao prisutnoj stranci koja izjavljuje da na isti nema primjedbi.

Zapisnik sačinjen je u 2 primjerka, jedan za prisutnu stranku i jedan primjerak koji ostaje u spisu predmeta.

Dovršeno u 9:30 sati.

STRANKA:
Smiljan Peša



Od tijela uprave:
Ozrenka Kamber, inž. građ.



VODOVOD, d.o.o.

ZADAR, Špire Brusine 17 • Tel. centrala: 023 282 900 • Fax: 023 282 909 • www.vodovod-zadar.hr • vodovod1@vodovod-zadar.hr • Br. žiro računa: 2485003-1100200037 • Porezni (matični) broj: 3410153 • OIB: 89406825003 • Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru: MBS 060083654 • Tt-09/932-2 • Temeljni kapital: 159.483.800,00kn • Uprava društva: Tomislav Matek

Broj: 5363/2/2014

Zadar, 10. 12. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
Upravni odjel za provedbu
dokumenata prostornog
uređenja i građenja

Narodni trg 1
23 000 Zadar

Predmet: **Vodovodni uvjeti za lokacijsku dozvolu**

Naši
uvjeti

Temeljem Vašeg dopisa Klasa: 350-05/13-01/33 Ur.broj: 2198/01-5-14-5 kojim tražite naše uvjete u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima, investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, utvrđeni su slijedeći

VODOVODNI UVJETI

Na digitalnoj podlozi koja nam je dostavljena u elektronskom obliku, ucrtani su položaji postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u okviru točnosti dostavljene nam situacije MJ 1:1000. Priključni vodovi građevina uz trasu gravitacijskog kolektora i tlačnog cjevovoda otpadnih voda nisu ucrtani, a biti će označeni na zahtjev projektanta prilikom zajedničkog obilaska trase. Trasa postojećeg vodovoda dostavljena je elektronskom poštom projektanu.

Pri izradi glavnog projekta udaljenost temelja crpne stanice od vodoopskrbnih cjevovoda mora biti najmanje 3 metra. Navedeni razmak se zbog otežanih okolnosti može smanjiti jedino u dogovoru i uz pismenu suglasnost Vodovoda d.o.o. Zadar.

Posebnim uvjetima za izvođenje radova i posebnim stavkama troškovnika u glavnom i izvedbenom projektu, projektant mora:

- propisati obilježavanje svih vodovodnih instalacija u opsegu projektnog zahvata sa službenim pozivom Vodovodu d.o.o. Zadar od strane izvođača uz isticanje napomene da je za eventualno oštećenje vodovodnih instalacija Izvođač dužan podmiriti troškove saniranja. U stavkama troškovnika koje predviđaju otkopavanje vodovodnih instalacija, mora se naglasiti potreba isključivo pažljivog ručnog iskopa.
- propisati da prije početka radova, Izvođač je dužan zatražiti izlazak djelatnika Vodovoda d.o.o. Zadar na teren radi točnog označavanja vodovodnih instalacija u radnom pojasu.
- osigurati vodoopskrbu za vrijeme izvođenja radova, što znači da mora predvidjeti privremenu provizornu vodovodnu mrežu i privremene provizorne kućne priključke sa spajanjem ispred vodomjera, sve od PE cijevi. Stavkama troškovnika koje se odnose na konačno obnavljanje i privremeno prespajanje vodovodnih priključaka mora biti naveden njihov točan broj (obračun po broju priključaka), a u izvedbi se od toga može odstupiti samo ako vlasnik ne dozvoli radove na dijelu svoje čestice. S tim u vezi, treba predvidjeti sve potrebne prateće građevinske radove (zaštite od prometnog opterećenja po potrebi i slično) kao i demontažu provizorija.
- rekonstrukciju postojećih vodovodnih priključaka u obuhvatu kanalizacije
- propisati usklađivanje vodovodnih kapa i poklopaca s novom niveletom prometnice ili terena.

U stavkama troškovnika osiguranja vodoopskrbe i rekonstrukcije postojećih vodovodnih priključaka treba navesti da radove može izvoditi samo Vodovod d.o.o. Zadar, kao i da se prije dostavljanja ponude Naručitelju zatraži ponudu od Vodovoda d.o.o.


OSTALE NAPOMENE :

Prije završne obrade projekta i uvezivanja, projektant je dužan Vodovodu d.o.o. Zadar dostaviti na pregled glavni projekt, te provesti potrebne izmjene i dopune na temelju primjedaba koje tim pregledom budu utvrđene.

Razvojno pripremni odjel:



Direktor:


Tomislav Matek, dipl. ing. građ.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA ZADAR

23 000 Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8
Služba za tehničke poslove
Odjel za investicije

TELEFON • 023 • 290-500
TELEFAKS • 023 • 314-051
POŠTA • 23000 Zadar • SERVIS
ŽIRO RAČUN • 2484008-1400016324

NAŠ BROJ I ZNAK 4-14/767/2014/SR/

PREDMET Suglasnost-uvjeti

REPUBLICA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

Upravni odjel za prostorno uređenje
i graditeljstvo

VAŠ BROJ I ZNAK
KLASA:Upl- 350-05/13-01/33
UR.BROJ: 2198/01-5-14-5

DATUM 19.03.2014.

Sukladno članku 109. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) izdajemo vam

SUGLASNOST ZA LOKACIJSKU DOZVOLU

na Idejni projekt pod brojem 252-ST-01/2013 izrađenom po "Hidrokonzalt" d.o.o. , podružnica Split; za zahvat u prostoru :

Izgradnja CS Dražnice sa pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima u Gradu Zadru.

Na gore pomenutoj lokaciji nalaze se naše kabelske trase VN i NN pa imamo slijedeće uvjete:

-Prije bilo kakvih radova u blizini kabelskih vodova potrebno je iste locirati te dogovoriti zaštitu sa našom Službom za tehničke poslove.

-Investitor odnosno budući korisnik dužan je omogućiti nesmetan pristup kabelskim trasama tijekom održavanja i hitnih intervencija isto tako dubina ukopa kabela mora ostati ista.

-Iskopi u neposrednoj blizini kabela moraju biti ručni bez upotrebe mehanizacije.

-Svi popravci oštećenja kabela i eventualni premještaj izvode se o trošku investitora radova.
S poštovanjem !

Rukovoditelj Službe za tehničke poslove:

Branko Burčul dipl.ing

Direktor:

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZADAR
Tomislav Dražić dipl.ing

Copy: pismohrana- ovdje
odjel investicije. - ovdje

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTORICA • LJILJANA ČULE •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK •

• www.hep.hr •



8

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške
Služba županijske sanitarne inspekcije
PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju
Ispostava Zadar
KLASA : 540-02/14-03/1394
URBROJ: 534-09-2-1-5-4/2-14-2
Z a d a r, 17. ožujka 2014.

Viši sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za sanitarnu inspekciju, Sektora županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Službe županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostave Zadar, temeljem Poziva Upravnog odjela za provedbu dokumenata i prostornog uređenja i građenja, Grada Zadra KLASA: UP/I-350-05/13-01/33, URBROJ: 2198/01-5-14-5 od 12. ožujka 2014. u skladu s odredbama članka 173. Zakona o gradnji (Narodne novine, br.153/13), i članka 109. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju (Narodne novine, br.76/07,38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i čl. 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine RH, br.113/08 i 88/10), u postupku pribavljanja sanitarno tehničkih i higijenskih uvjeta za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju CS DRAŽNICE s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima, investitor ODVODNJA d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora b.b., utvrđuje sljedeće:

SANITARNO-TEHNIČKE UVJETE I UVJETE ZAŠTITE OD BUKE:

1. izgradnju i uređenje CS DRAŽNICE s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima izvesti na način da su isti vodonepropuni i da se spriječi zagađenje okoliša i podzemnih vodotokova,
2. izgradnju tlačnih cjevovoda i gravitacijskih kolektora izvesti vodonepropusno na sanitarno propisan način tako da ne ugrožavaju postojeću vodovodnu instalaciju i iste ukopati dublje od postojeće vodovodne instalacije,
3. provesti mjere zaštite od buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (Narodna Novine, br. 30/09 i 55/13), Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine, br. 145/04) i Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (Narodne novine NN, br. 91/07),

4. prilikom tehničkog pregleda investitor je dužan predložiti analitička izvješća o atestu buke i zvučne izolacije.

DOSTAVITI:

1. GRAD ZADAR

Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenja,
(za ODVODNJA d.o.o. Zadar)

2. Evidencija, ovdje,

3. Glavni arhiv.-



VIŠI SANITARNI INSPEKTOR:

Zoran Hrboka, dipl.ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Služba upravnih i inspekcijskih poslova

13

Broj: 511-18-06-1795/1-14 BŠ
Zadar, 28. ožujka 2014. godine

Policijska uprava zadarska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, povodom zahtjeva Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje – GRAD ZADAR, za investitora ODVODNJA d.o.o. Zadar, za izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara na temelju članka 24. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10.), a u svezi sa člankom 106. stavak 1. podstavak 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), i z d a j e:

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara za izgradnju CS DRAŽNICE s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima:

1. Sve mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim pozitivnim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.
2. U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara.

Obrazloženje

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje – GRAD ZADAR (Klasa:UP/I-350-05/13-01/33 Ur.broj:2198/01-5-14-5), podnio je za investitora ODVODNJA d.o.o. Zadar, dana 13. ožujka 2014. godine, podnesak (Idejni projekt br. 252-ST-01/2013, izrađen u veljači 2013. godine, od strane tvrtke HIDROKONZALT d.o.o. iz Zagreba, podružnica Split, projektant Jerko Polić, dipl.ing.građ.), za izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju CS DRAŽNICE s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima:

Provedenim postupkom utvrđeno je da su sve mjere zaštite od požara određene važećim hrvatskim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome i primijeniti.

Dokaz kvalitete potrebno je ishoditi temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13).

Stranka ja temeljem članka 6 st.1 Zakona o upravnim pritojbama ("Narodne novine" br.8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13) oslobođena plaćanja upravne pritojbe.

Dostaviti:

1. GRAD ZADAR

Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje

2. Pismohrana - ovdje

VODITELJ SLUŽBE:

Ante Milković, dipl. ing.





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Zadru

Klasa: 612-08/13-23/3971
Urbroj: 532-04-14/4-13-2
Zadar, 21. kolovoza 2013. godine

»ODVODNJA« d.o.o.
ZADAR

Primljeno: 26.08.2013.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijed.
T	775.	1	HF

Odvodnja d.o.o.
Zadar, Hrvatskog sabora b.b.

Predmet: Izgradnja CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima u Gradu Zadru, investitora Odvodnja d.o.o. Zadar

Veza: Zahtjev tvrtke Odvodnja d.o.o. iz Zadra oznake 697/2013 od 18. srpnja 2013. godine

Uvidom u Idejni projekt "CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima", oznaka projekta 252-ST-01/2013, izrađen u Hidrokonzalt d.o.o. podružnica „Split“ iz Solina, Kralja Zvonimira 60, u veljači 2013. godine, te dokumentaciju ovog Odjela, utvrđeno je da na predmetnom području nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara koji bi zahtijevali posebne uvjete ovog Odjela.

Sastavila:
Barbara Peranić, dipl.pov.um.,dipl.arh.

Bp



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR
Upravni odjel za komunalne
djelatnosti

9

Klasa: 340-01/14-01/84
Urbroj: 2198/01-9/4-14-2
Zadar, 18. ožujka 2014. godine

Grad Zadar
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenja
Brne Krnarutića 13, 23000 Zadar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet, temeljem članka 135. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i članka 27. Odluke o nerazvrstanim cestama („Glasnik Grada Zadra“, br. 10/12), povodom zahtjeva UO za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Zadra Klasa: 350-05/13-01/33, Ur.broj: 2198/01-5-14-5, u svrhu ishoda lokacijske dozvole, izdaje

CESTOVNE UVJETE za izgradnju CS Dražnice

1.) Temeljem zahtjeva UO za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Zadra, radi izgradnje **CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima, investitora Odvodnja d.o.o.**, Hrvatskog sabora b.b., Zadar, sukladno Idejnom projektu oznake broj: 252-ST-01/2013, od veljače 2013. godine, izrađenom po ovlaštenom inženjeru građevine Jerku Poliću dipl. ing. građ., broj ovl. G 359 pri tvrtci Hidrokonzalt d.o.o. podružnica Split, moguće je ako se izgradi u skladu sa;

- Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
- Zakonom o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13)
- Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13)
- Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“, broj 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)
- Prostornim planom uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08 i 16/11)
- Odlukom o nerazvrstanim cestama
- OTU-om i ostalom važećom zakonskom i tehničkom regulativom koja regulira predmetnu materiju

2.) Investitor Odvodnja d.o.o. dužan je shodno čl. 28 Odluke o nerazvrstanim cestama, nakon dobivanja Potvrde glavnog projekta, a prije početka izvođenja predmetnih radova ishoditi od Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet, **Suglasnost** – za izgradnju drugog dijela ulice.

- Zahtjevu za ishođenje suglasnosti, potrebno je priložiti:

- a) Glavni/Izvedbeni projekt
- b) Potvrdu glavnog projekta
- c) Projekt privremene regulacije prometa x2
- d) Upravna pristojba 20 kn

3.) Za vrijeme izvođenja radova mora se postaviti privremena regulacija prometa prema izrađenom i ovjerenom elaboratu.

4.) Ovi uvjeti vrijede do isteka važenja Lokacijske dozvole i Potvrde glavnog projekta i na temelju istih se ne može započeti bilo kakva gradnja na predmetnoj cesti.



Voditelj odsjeka za ceste i promet:

Mate Gabre, dipl.inž.prom.

M. Gabre

Dostaviti:

- 1. Naslovu
- 2. Evidencija, ovdje
- 3. Pismohrana, ovdje