



REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000042

URBROJ: 2198/01-5-17-0006

Zadar, 19.07.2017.

OVO RJEŠENJE/ZAKLJUČAK JE IZVRŠNO

I PRAVOMOĆNO DANA ..... 14.08.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA  
PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

Zadar ..... 14.08.2017. Potpis:



Zadarska županija, Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

## LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- rekonstrukcija gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda, na katastarskim česticama k.č.br. 3906/3, 3907/1, 3907/3, 3909/1, 3910/3, 3910/8, 3910/10, 3910/12, 3910/13, 3910/15, 3910/17, 3914/5, 3939, 3941, 3942, 3976, 9352/3 k.o. Zadar (, Ulica Gradišćanskih Hrvata i Put Gazića),

te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

1. idejni projekt oznake 278/16 od 08.2016. godine, ovlaštenu projektanta Josip Krolo, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1164 (ANIVA-INŽENJERING d.o.o. za graditeljstvo HR-23000 Zadar, Vjenceslava Novaka 6, OIB 21553497401).

II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela

- Odvodnja d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: 1785/2016, , od 11.11.2016. godine
- Vodovod d.o.o., Zadar - Posebni uvjeti, Broj: 1121/1/2016-MK, , od 21.10.2016. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-18-06-6364/2-16BŠ, , od 17.10.2016. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/16-23/5087, , od 14.10.2016. godine

- Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/16-07/5153, URBROJ: 374-24-3-16-3/SM, od 03.11.2016. godine
- EVN Croatia Plin d.o.o., Centar za korisnike Zadar - Obavijest, , , od 07.07.2016. godine
- Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/16-01/512, URBROJ: 2198/01-9/3-16-2, od 03.11.2016. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/16-01/5769, URBROJ: 376-10/ZS-16-2(HP), od 14.10.2016. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar - Posebni uvjeti, Broj i znak: 401400102/8631/SR, , od 30.11.2016. godine
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/16-01/656, URBROJ: 534-07-2-5-1-4/2-16-2, od 01.12.2016. godine.

III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podneti zahtjev za izdavanje akta za građenje.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

#### OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 14.12.2016. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- rekonstrukcija gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda, na katastarskim česticama k.č.br. 3906/3, 3907/1, 3907/3, 3909/1, 3910/3, 3910/8, 3910/10, 3910/12, 3910/13, 3910/15, 3910/17, 3914/5, 3939, 3941, 3942, 3976, 9352/3 k.o. Zadar (, Ulica Gradišćanskih Hrvata i Put Gazića), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
- b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
  - Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, broj R-286-2/16, od rujna 2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu: Josip Krolo, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1164
- c) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
- b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
- c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama Odluka o donošenju prostornog plana Grada Zadra (glasnik Grada Zadra 04/04, 03/08, 16/11, 02/16, 13/16),
- d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
- e) stranke pozvane javnim pozivom nisu se odazvale uvidu u spis predmeta.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 10.000,00 kuna na račun broj HR5924070001852000009 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17. i 37/17.).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.



#### DOSTAVITI:

1. ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, sa idejnim projektom u dva primjerka,
2. stranke koje se nisu odazvale pozivu -8 dana na oglasnoj ploči
3. Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu ploču),
4. U spis, ovdje.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**  
**UPRAVA ZA UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA**  
**Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške**  
**Služba županijske sanitarne inspekcije**  
**PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju**  
**Ispostava Zadar**

KLASA: 540-02/16-01/656  
URBROJ: 534-07-2-5-1-4/2-16-2  
Zadar, 01. prosinca 2016.

**ANIVA-INŽENJERING d.o.o.**  
**Vjenceslava Novaka 6**  
**23 000 ZADAR**

**PREDMET:** odgovor  
-dostavlja se

Slijedom Vašeg upita u predmetu izgradnje kanalizacijske mreže otpadnih voda (razdjelnog/mješovitog sustava) a u svezi potrebe ishodenja posebnih uvjeta pri izradi projektne dokumentacije za građenje iste, donosim odgovor kako slijedi.

U koliko se radi o gravitacijskom kanalizacijskom sustavu (razdjelnog/mješovitog sustava) koji kao takav nema u svom sastavu pumpe u crpnim ili precrpnim stanicama niti bilo kakva postrojenja koja svojim radom proizvode i buku, tada Sanitarna inspekcija nema nadležnost nad izgradnjom istih pa sukladno tome i ne donosi sanitarno tehničke uvjete i uvjete za zaštitu od buke. Također u istom slučaju vodonepropusnost kanalizacijskog sustava nije u nadležnosti Sanitarne inspekcije.

S poštovanjem,

**VIŠI SANITARNI INSPEKTOR:**

Zoran Hrboka, dipl.ing.

**DOSTAVITI:**

1. Naslovu,
2. Sanitarna inspekcija, ovdje
3. Pismohrana.



**ELEKTRA ZADAR**  
Služba za tehničke poslove  
Odjel za investicije

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8  
23 000 Zadar

TELEFON • 023 • 290-500  
TELEFAKS • 023 • 314-051  
POŠTA • 23000 Zadar • SERVIS  
IBAN • HR5323400091110077557

NAŠ BROJ I ZNAK 401400102/8631/SR

PREDMET Rekonstrukcija gravitacijskog kolektora  
odvodnje otpadnih voda u ulici  
Gradišćanskih Hrvata i u ulici Put Gazića  
- Posebni uvjeti

"ODVODNJA" d.o.o.

Hrvatskog sabora 2D

23000 Zadar

»ODVODNJA« d.o.o.  
ZADAR

Primljeno: 02.12.2016.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijed.
T	1907.	1	HF

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM 30.11.2016.

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na temelju čl. 135. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i čl. 82. Zakona o gradnji („Narodne novine“ 155/13) dostavljamo Vam Posebne uvjete na Idejno rješenje br. TD -278-16 za zahvat u prostoru:

**Rekonstrukcija gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda u ulici Gradišćanskih Hrvata i ulici Put Gazića u gradu Zadru.**

Kako se unutar gore opisanog zahvata nalazi naše visokonaponske i niskonaponske kabelaške trase imamo slijedeće uvjete:

- Sve spojne cjevovode potrebno je izvesti u skladu sa važećim propisima o približavanju i križanju sa elektroenergetskim instalacijama.

- Prije bilo kakvih izvođenja radova u blizini VN i NN trasa potrebno je locirati te dogovoriti zaštitu sa našom Službom za tehničke poslove.


-Investitor odnosno budući korisnik dužan je omogućiti nesmetan pristup kabelaškim trasama tijekom održavanja i hitnih intervencija isto tako dubina ukopa kabela mora ostati ista.

-Iskopi u neposrednoj blizini kabela moraju biti ručni bez upotrebe mehanizacije.

-Svi popravci oštećenja kabela i eventualni premještaj izvode se o trošku investitora radova.

S poštovanjem

Rukovoditelj Službe za tehničke poslove:

  
Branko Burčul dipl.ing

Direktor:

  
Tomislav Dražić dipl.ing

Copy: pismohrana- ovdje  
odjel investicije. - ovdje

**HEP** - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB  
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE  
ELEKTRA ZADAR

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •  
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK •  
• www.hep.hr •



# HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/5769  
URBROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP)  
Zagreb, 14. listopada 2016.

Aniva-inženjering d.o.o.  
Vjenceslava Novaka 6  
23000 Zadar

**Predmet: Posebni uvjeti gradnje**  
**Investitor:** Odvodnja d.o.o., Zadar  
**Građevina:** Rekonstrukcija gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda u Ulici Gradišćanskih Hrvata i Ulici put Gazića u gradu Zadru  
**Lokacija:** k.č. 3906/3 i druge, k.o. Zadar  
**Veza:** Vaš dopis od 7. listopada 2016.

Poštovani,

temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno vođenje i križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). Stoga je obavezan od operatora za pružanje EK usluga putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA *RAVNATELJ*  
ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića 9

4

Z A G R E B

*P. v. sc. Matja Weber*

Privitak (2)

1. Idejno rješenje (CD)
2. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije „e-Uvjeti“ na stranici [www.hakom.hr](http://www.hakom.hr).



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR  
Upravni odjel za komunalne  
djelatnosti



POTVRĐUJE SE DA JE PRESLIK  
VJERAN SA ORIGINALOM  
Zadru, 22.11.2016.....

22.11.2016.....

*M. Karić*

Klasa: 340-01/16-01/512  
Urbroj: 2198/01-9/3-16-2  
Zadar, 03. studenog 2016. godine

Aniva-inženjering d.o.o.  
Vjenceslava Novaka 6  
23000 Zadar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet, temeljem članka 135. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i članka 88. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13) povodom zahtjeva Aniva-inženjering d.o.o. u svrhu ishođenja lokacijske dozvole, izdaje

## CESTOVNE UVJETE

radi rekonstrukcije gravitacijskog kolektora

1.) Rekonstrukcija gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda u Zadru, investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2d, sukladno Idejnom projektu oznake broj 278/16 od kolovoza 2016. godine, izrađenom po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Josip Krolo dipl. inž. građ., broj ovlaštenja G 1164, pri tvrtki Aniva-inženjering d.o.o. iz Zadra, Vjenceslava Novaka 6, moguća je ako se radovi izvedu u skladu sa;

- Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13)
- Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)
- Zakonom o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
- Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
- Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“, broj 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)
- Prostornim planom uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08 i 16/11)
- Odlukom o nerazvrstanim cestama („Glasnik Grada Zadra“, broj 10/12)
- OTU-om i ostalom važećom zakonskom i tehničkom regulativom koja regulira predmetnu materiju



2.) Prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole, potrebno je od Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet ishoditi Potvrdu glavnog projekta.

- Zahtjevu za ishođenje Potvrde glavnog projekta, potrebno je priložiti:

- a) Glavni projekt
- b) Upravna pristojba 20 kn

3.) Sve štete na prometnici koje nastanu kao posljedica predmetne izgradnje dužan je nadoknaditi investitor.

4.) Za vrijeme izvođenja radova mora se postaviti privremena regulacija prometa prema izrađenom i ovjerenom elaboratu.

### O b r a z l o ž n j e

Dana 17. listopada 2016. godine podniet je zahtjev od strane tvrtke Aniva-inženjering d.o.o. iz Zadra radi izdavanja Posebnih uvjeta u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za rekonstrukciju gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda u Zadru, investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2d.

Uz zahtjev za ishođenje Posebnih uvjeta priložen je Idejni projekt oznake broj 278/16 od kolovoza 2016. godine, izrađenom po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Josip Krolo dipl. inž. građ., broj ovlaštenja G 1164, pri tvrtki Aniva-inženjering d.o.o. iz Zadra.

U provedenom postupku na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te uvidom u Idejni projekt utvrđeno je kao u izreci Posebnih uvjeta.

Voditelj odsjeka za ceste i promet:  
Mate Gabre, dipl.inž.prom.



#### Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

EVN Croatia Plin d.o.o. - Podružnica Zadar  
Ulica Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar, Hrvatska

ANIVA-INŽENJERING d.o.o.

Vjenceslava Novaka 6  
23 000 Zadar

Kontakt Nedijko Bešlić, dipl.ing.

Telefon 099 30 67 102

Datum 7.7.2016

#### Podatak o predmetu:

- Integralni sustav odvodnje otpadnih voda / aglomeracija Zadar i Petržane za sufinanciranje iz EU fondova
- položaj trase plinovoda na području ovuhvata
- obavijest, dostavlja se

Poštovani

temeljem vašega upita (e-mail od 29. lipnja 2016. god.) za dostavu podataka o položaju naših instalacija na području predmetnog obuhvata (u dostavljenom nacrtu prikazano s dva bijela poligona), ovim putem vas obavještavamo kako u predmetnom obuhvatu nema projektirane niti izvedene plinske distribucijske mreže.

S poštovanjem


EVN Croatia Plin d.o.o. **EVN Croatia Plin** d.o.o.  
Podružnica Zadar Podružnica Zadar  
23 000 Zadar



EVN Croatia Plin d.o.o.  
Podružnica Zadar  
Ulica Hrvatskog sabora 42  
23000 Zadar, Hrvatska  
T +385 23 447-000  
F +385 23 447-999  
info@evn.hr, www.evn.hr

Sjedište društva:  
10000 Zagreb  
Registrirano Trgovački sud Zagreb  
MBS 080696637  
OIB 37680265422

Podatci o banci i broj računa  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Konto Nr. 2484008-1105204810  
IBAN HR5724840081105204810  
SWIFT RZBHR2X



## HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA  
21000 Split, Vukovarska 35

Telefon: 021/30 94 00  
Telefax: 021/30 94 91

KLASA: UP/I-325-01/16-07/5153  
URBROJ: 374-24-3-16-3/SM  
Split, 03.11.2016. god.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana – Split, na temelju članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN broj 47/09), u povodu zahtjeva Aniva-inženjering d.o.o., Vjenceslava Novaka 6, Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/d, Zadar, za izdavanje vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju

### VODOPRAVNE UVJETE

#### za rekonstrukciju gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda u Ulici Gradišćanskih Hrvata i ulici Put Gazića u Gradu Zadru

Vodopravni uvjeti su:

- 1) Investitor je dužan izgradnju predmetnog kolektora uskladiti s postojećom i važećom projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava.
- 2) Investitoru se zabranjuje korištenje predmetnog kolektora sve dok se isti ne priključi na dio sustava javne odvodnje koji vodi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i izlazu.
- 3) Investitor je dužan predmetni kolektor izvesti na način da se zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema *Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/2011)* te o tome priložiti odgovarajuća uvjerenja prilikom tehničkog prijema.
- 4) Investitor je dužan za višak iskopa projektom odrediti mjesto, način deponiranja i konačno uređenje deponija. Teren devastiran radovima dovesti u prvobitno stanje.
- 5) Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
- 6) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima.

Promjena i razdoblje važenja vodopravnih uvjeta propisani su člankom 147. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

### Obrazloženje

Aniva-inženjering d.o.o., Vjenceslava Novaka 6, Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/d, Zadar, podnio je zahtjev, zaprimljen 25.10.2016., za izdavanje vodopravnih uvjeta za rekonstrukciju gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda u Ulici Gradišćanskih Hrvata i ulici Put Gazića u Gradu Zadru. Dužina kolektora koji je predmet rekonstrukcije je 445 m. Podnositelj zahtjeva je dana 25.10.2016. dopunio zahtjev plaćenim upravnim pristojbama.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- Idejni projekt, izrađen od Aniva-inženjering d.o.o. Zadar; T.D. 278/16; kolovoz 2016.

U provedenom postupku je utvrđeno da će se građenjem predmetne građevine uz pridržavanje vodopravnih uvjeta narečenih u izreci osigurati odgovarajući vodni režim.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u državnim biljezima, u skladu s Tar. br. 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), naplaćena je i propisano poništena na zahtjevu.

Upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn u skladu s Tar. br. 54 Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), uplaćena je u korist računa Republike Hrvatske - Prihod državnog proračuna.

**Naputak o pravnom lijeku:**

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih stranci, podnosi Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana - Split. Žalbu je ovlaštena izjaviti stranka po čijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje vodopravnih uvjeta. Žalba s plaćenom upravnom pristojbom, prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih pristojbi, koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), predaje se neposredno ili preporučeno putem pošte.



**Prilog:**

1. Idejni projekt.

**Dostava:**

2. Aniva-inženjering d.o.o., Vjenceslava Novaka 6, Zadar (AR); ✓
3. 24-3 (u spis);
4. Pismohrana;
5. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva (PDF - mail);
6. VGI Zadar (PDF - mail).



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine  
Konzervatorski odjel u Zadru

Klasa: 612-08/16-23/5087  
Urbroj: 532-04-02-13/3-16-2  
Zadar, 14. listopada 2016. godine

»ODVODNJA« d.o.o.  
ZADAR

Primljeno: 21. 10. 2016.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijed.
T	1675.	1	HF

Odvodnja d.o.o. Zadar  
Zadar, Hrvatskog sabora 2D

Predmet: Posebni uvjeti za rekonstrukciju gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda u Ulici Gradišćanskih Hrvata i Putu Gazića u Zadru, investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, prema Idejnom projektu izrađenom u Aniva-Inženjering d.o.o. iz Zadra, TD: 278/16, iz kolovoza 2016. godine

Veza: Zahtjev tvrtke Aniva-Inženjering d.o.o. iz Zadra od 7. listopada 2016. godine

Na temelju članka 60. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), a povodom zahtjeva tvrtke Aniva-Inženjering d.o.o. iz Zadra, daju se posebni uvjeti za rekonstrukciju gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda u Ulici Gradišćanskih Hrvata i Putu Gazića u Zadru, koje se nalaze unutar područja koje je PPU Grada Zadra određeno kao arheološka zona, kako slijedi:

Prilikom svih zemljanih radova na rekonstrukciji kanalizacijske mreže predviđene navedenim projektom nužno je osigurati stalan arheološki nadzor, te ukoliko se ukaže potreba, i zaštitna arheološka istraživanja. Sve troškove arheološkog nadzora i istraživanja dužan je osigurati investitor.

Glavni projekt građenja izrađen prema gore navedenom idejnom projektu i u skladu s ovim uvjetima (u tehnički opis treba uvrstiti obavezan arheološki nadzor), donijeti na uvid ovom Odjelu radi ishoda potvrde glavnog projekta potrebne u postupku izdavanja građevinske dozvole.

Sastavila:  
Barbara Peranić, dipl.pov.um.,dipl.arh.

PROČELNIK:  
Igor Miletić, prof.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA  
Služba upravnih i inspeksijskih poslova

»ODVODNJA« d.o.o.  
ZADAR

Primljeno: 24.10.2016.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijed.
T	1682.	1	HF

Broj: 511-18-06-6364/2-16 BŠ  
Zadar, 17. listopada 2016. godine

Policijska uprava zadarska, Služba upravnih i inspeksijskih poslova, povodom zahtjeva tvrtke ANIVA – INŽENJERING d.o.o. iz Zadra, za Investitora - tvrtku ODVODNJA d.o.o. ZADAR, za izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara na temelju članka 24. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10.), a u svezi sa člankom 135. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13), i z d a j e:

### POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara za izgradnju gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda u ulici Gradišćanskih Hrvata i ulici Put Gazića u gradu Zadru:

1. Sve mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim pozitivnim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.
2. U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara.

### O b r a z l o ž e n j e

Tvrtka ANIVA – INŽENJERING d.o.o. iz Zadra, za Investitora - tvrtku ODVODNJA d.o.o. Zadar, podnijela je podnesak (Idejni projekt br: TD 278/16, izrađen u kolovozu 2016. godine, od strane tvrtke ANIVA – INŽENJERING d.o.o. iz Zadra), za izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda u ulici Gradišćanskih Hrvata i ulici Put Gazića u gradu Zadru:

Provedenim postupkom utvrđeno je da su sve mjere zaštite od požara određene važećim hrvatskim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome i primijeniti.

Dokaz kvalitete potrebno je ishoditi temeljem odredbi Zakona o gradnji ("Narodne novine" br.153/13).

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 17. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br.8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) u iznosu od 120,00 kuna (20+100) propisno je naplaćena.

Dostaviti:

1. ODVODNJA d.o.o. ZADAR  
23000 Zadar, Hrvatskog sabora 2D
2. Pismohrana - ovdje



## VODOVOD d.o.o.

ZADAR, Špire Brusine 17 • Tel.centrala: 023 282 900 • Fax: 023 282 909 • www.vodovod-zadar.hr • vodovod1@vodovod-zadar.hr IBAN broj: HR5224020061100611241 • Porezni (matični) broj:3410153 • OIB: 89406825003 • Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 • Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn • Uprava društva: Tomislav Matek

Broj: 1121/1/2016-MK

Zadar, 21. listopada 2016. godine

»ODVODNJA« d.o.o.  
ZADAR

Primljeno: 27.10.2016.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijed.
T	1703	1	HF

ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Hrvatskog Sabora 2D  
23 000 ZADAR

**Predmet: posebni uvjeti za lokacijsku dozvolu**  
- dostavljaju se -

Temeljem vašeg dopisa kojim tražite utvrđivanje posebnih uvjeta u postupku ishođenja lokacijske dozvole za rekonstrukciju gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda u Ulici Gradišćanskih Hrvata i Ulici Put Gazića u Gradu Zadru, investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, i dostavljene dokumentacije, utvrđeni su slijedeći

### VODOVODNI UVJETI

#### OPĆENITO

Budući da Vodovod d.o.o. Zadar ne posjeduje geodetski snimak izvedenog stanja vodovodne mreže u opsegu predmetnih radova, projektant je ranije od Vodovoda zatražio obilježavanje vodovodnih elemenata kako bi ih geodetski snimio odnosno odredio točan položaj vodovodne mreže.

S obzirom na to da je vodoopskrbna mreža u sjeveroistočnom dijelu ulice Gradišćanskih Hrvata u jako lošem stanju, a izgradnjom predmetnog gravitacijskog kolektora doći će do dodatnog pogoršanja stanja tog dijela postojeće vodovodne mreže, kao i djelomične kolizije vodovoda i kanalizacije, predviđena je, kroz izradu zasebnog glavnog projekta, rekonstrukcija vodovodne mreže u tom dijelu predmetnog obuhvata. Potrebno je uskladiti trasu predmetnog kolektora s trasom budućeg (novog) vodoopskrbnog cjevovoda.

#### TRASA VODOVODA I ODNOSI S DRUGIM INSTALACIJAMA

Trasu kolektora treba voditi u odvojenim koridorima u odnosu na postojeće vodoopskrbne cjevovode.

Kod paralelnog vođenja vodovoda s drugim instalacijama, minimalni svjetli razmak između rubnih stijenki u horizontalnoj projekciji mora iznositi:  
od kanalizacije barem 2.0 m u horizontalnoj projekciji između stijenki cijevi, odnosno ako zbog posebnih uvjeta to nije moguće postići, uz posebna tehnička rješenja zaštite vodovoda od utjecaja kanalizacije koja se mora položiti ispod vodovoda, može biti i manji.

Sva križanja s vodovodima moraju se projektirati tako da je kanalizacija ispod vodovoda i to na dostatnom vertikalnom razmaku. Ako se to ne može postići, moraju se projektirati posebna rješenja zaštite vodovoda od negativnog utjecaja kanalizacije. Križanje kanalizacije s vodovodom pod kutem manjim od 45° nije dopušteno.

Na svim mjestima gdje je to potrebno, mora se projektirati usklađivanje vodovodnih kapa i poklopaca s novom niveletom prometnice ili terena.


Posebnim uvjetima za izvođenje radova i posebnim stavkama troškovnika, projektant je dužan propisati obilježavanje svih vodovodnih instalacija u opsegu projektnog zahvata sa službenim pozivom *Vodovodu d.o.o. Zadar* od strane izvođača uz isticanje napomene da je za eventualno oštećenje vodovodnih instalacija Izvođač dužan podmiriti troškove saniranja. U stavkama troškovnika koje predviđaju otkopavanje vodovodnih instalacija, mora se naglasiti potreba isključivo pažljivog ručnog iskopa.

Prije početka radova, Izvođač je dužan zatražiti izlazak djelatnika *Vodovoda d.o.o. Zadar* na teren radi točnog označavanja vodovodnih instalacija u radnom pojasu.


#### OSTALE NAPOMENE :

Na projektnu dokumentaciju se od *Vodovoda d.o.o. Zadar* mora ishoditi potvrda glavnog projekta. Prije završne obrade projekta i uvezivanja, dakle prije isporuke cjelovitog projekta, glavni projektant ga je dužan *Vodovodu d.o.o. Zadar* dostaviti na pregled te provesti potrebne izmjene i dopune na temelju primjedaba koje tim pregledom budu utvrđene, tj. od *Vodovoda d.o.o. Zadar* ishoditi potvrdu projekta/troškovnika pripremljenog za umnožavanje i uvezivanje.

Odjel razvoja, pripreme i planiranja:



Direktor:

  
Tomislav Matek, dipl. ing. građ.



# Odvodnja d.o.o.

*Vratimo vodu prirodi®*



Vaš znak: \_\_\_\_\_

Naš znak: 1785 / 2016 \_\_\_\_\_

Zadar, 11. 11. 2016. \_\_\_\_\_

**ANIVA - INŽENJERING d.o.o.**  
Vjenceslava Novaka 6  
23000 Zadar

**Investitor: ODVODNJA d.o.o.**

**Predmet:** Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petřčane  
„Rekonstrukcija gravitacijskog kolektora odvodnje otpadnih voda  
u Ulici Gradišćanskih hrvata i Put Gazića“  
- posebni uvjeti odvodnje.

U postupku ishođenja lokacijske dozvole prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), uvidom u dostavljenu tehničku dokumentaciju tvrtke ANIVA - INŽENJERING d.o.o. Zadar – Idejni projekt (T.D. 278/16, kolovoz 2016. godine), izdajemo uvjete odvodnje za rekonstrukciju gravitacijskih kolektora odvodnje otpadnih voda u Ulici Gradišćanskih hrvata i Put Gazića u gradu Zadru na k.č. 3906/3, 3907/1, 3907/3, 3909/1, 3910/3, 3910/8, 3910/10, 3910/12, 3910/13, 3910/15, 3910/17, 3914/5, 3939, 3941, 3942, 3976, 9352/3 k.o. Zadar.


## UVJETI ODVODNJE

Prema postojećoj projektnoj dokumentaciji javnog sustava odvodnje grada Zadra, Idejni projekt sustava odvodnje otpadnih voda Centar Zadar (Hidroprojekt-ing d.o.o. Zagreb, 1999. godine), ovo područje grada dio je sustava odvodnje Centar-Zadar za koji je odabran mješoviti sustav odvodnje.

- Prilikom izrade glavnog projekta, projektant mora uzeti u obzir izgrađeni javni sustav odvodnje otpadnih voda u Ulici Gradišćanskih hrvata i Put Gazića i voditi računa o postojećim kućnim priključcima. Definirati karakteristike kanalizacijskih kolektora na osnovu hidrauličkog proračuna uz detaljnu analizu mjerodavnih količina otpadnih voda za predmetno slivno područje. Za kolektore moraju se odabrati profili i uzdužni padovi koji će osigurati potrebne protočne kapacitete i brzine otjecanja kod kojih neće dolaziti do taloženja u cijevima.
- Prolazna kontrolna okna projektirati kao tipska montažna revizijska okna industrijski proizvedena. Spojna okna mogu biti monolitna AB okna ukoliko to zahtjeva hidrauličko oblikovanje i dimenzije okna.
- Na čitavom dijelu obuhvata oborinske vode s prometnice potrebno je provesti preko slivnika s taložnikom prije konačne dispozicije - spoja na najbliže reviziono okno. Slivnici s taložnikom moraju biti vodonepropusni i dodatno sifonirani kako bi se spriječila pojava neugodnih mirisa.
- U situacijskim nacrtima moraju se prikazati kućni priključci iz okolnih građevinskih parcela duž trase kolektora. Kućni priključci izvode se direktno na kontrolna okna, koja je potrebno rasporediti tako da se omogući što lakši priključak postojećih i planiranih građevina.
- U projektnoj dokumentaciji prikazati detalje spoja na postojeći kolektor javnog sustava odvodnje – Glavni gradski kolektor visoke zone grada Zadra.

Sastavio:

Direktor tehničkog sektora:

  
Smiljan Peša, dipl.ing.građ.



Direktor

  
Ante Josip Šikić, dipl.ing.str.

