



REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000022

URBROJ: 2198/01-5-17-0006

Zadar, 25.05.2017.

OVO RJEŠENJE/ZAKLJUČAK JE IZVRŠNO

I PRAVOMOĆNO DANA 23.06.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

Zadar 23.06.2017. Potpis:



Zadarska županija, Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- građenje građevine infrastrukturne namjene - Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrcane-Izgradnja tlačnog cjevovoda od "CS UPOV-a Borik" do križanja "Žmirići", te opremanje i automatika "CS UPOV Borik",

na katastarskim česticama k.č.br. k.č. 134/6, 9302/1, 217, 218/1, 218/2, 218/3, 228/1, 228/11, 228/17 k.o. Zadar i 1026/1, 1051/1, 1052/4, 1088/11, 1096/88, 1096/90, 1871/1, 1871/29, 1871/34, 1871/35 k.o. Diklo,

te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

- Idejni projekt oznake 939-C, od studenog 2016. godine, ovlaštenu projektanta Filip Juranov, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3768 (D & Z, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građevinarstvo i vanjsku trgovinu HR-23000 Zadar, Ulica Jerolima Vidulića 7, OIB 13899490518).

II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru - Obavijest, KLASA: 612-08/17-23/0475, URBROJ: 532-04-02-13/3-17-2, od 07.02.2017. godine
- Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/17-01/61, URBROJ: 2198/01-9/3-17-2, od 15.02.2017. godine,

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/17-01/557, URBROJ: 376-10/MS2-17-2 (HP), od 31.01.2017. godine,
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar - Posebni uvjeti, broj:401400102/329/SR, od 20.01.2017. godine,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, broj:511-18-06-246/2-17MĆ, od 18.01.2017. godine,
- EVN Croatia Plin d.o.o., Centar za korisnike Zadar - Posebni uvjeti, broj:PU/2017/10, od 22.02.2017. godine,
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/17-03/2488, URBROJ: 534-07-2-1-5-4/2-17-2, od 25.01.2017. godine,
- Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana - Vodopravni uvjeti, KLASA: Up-I-325-01/17-07/222, URBROJ: 374-24-3-17-2, od 30.01.2017. godine,
- Vodovod d.o.o., Zadar - Posebni uvjeti, broj:58/1/2017-MP, od 03.03.2017. godine,
- Odvodnja d.o.o. - Posebni uvjeti, broj:2044/2016, od 30.12.2016. godine.

III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 06.04.2017. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- građenje građevine infrastrukturne namjene - Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane-Izgradnja tlačnog cjevovoda od "CS UPOV-a Borik do križanja "Žmirići", te opremanje i automatika "CS UPOV Borik", na katastarskim česticama:134/6, 9302/1, 217, 218/1, 218/2, 218/3, 228/1, 228/11, 228/17 k.o. Zadar i 1026/1, 1051/1, 1052/4, 1088/11, 1096/88, 1096/90, 1871/1, 1871/29, 1871/34, 1871/35 k.o. Diklo. iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole,
- b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima:
 - Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, od ožujka 2017. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Filipu Juranovu, dipl.inž.građ., broj ovlaštenja G 3768,
- c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,

d) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
- b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
- c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
 - Prostornim planom uređenja Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj:4/04, 3/08, 16/11, 2/16, 13/16),
- d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
- e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja.

U postupku su pozvane stranke javnim pozivom za uvid u spis, međutim pozivu se nitko nije odazvao.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR5924070001852000009 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17. i 37/17.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.



DOSTAVITI:

1. ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, sa idejnim projektom u dva primjerka,
2. Strankama koje se nisu odazvale pozivu za uvid-oglasna ploča 8 dana,
3. Evidencija, ovdje,
4. U spis, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Zadru

Klasa: 612-08/17-23/0475
Urbroj: 532-04-02-13/3-17-2
Zadar, 7. veljače 2017. godine

D&Z d.o.o.
Zadar, Ulica J. Vidulića 7

Predmet: Izgradnja tlačnog cjevovoda od CS UPOV-a Borik do križanja Žmirići, investitora
Odvodnja d.o.o. Zadar

Veza: Vaš zahtjev od 1. veljače 2017.g. (Oznaka: 076-01-02/17-939-C)

Uvidom u Idejni projekt Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane, Izgradnja tlačnog cjevovoda od CS UPOV-a Borik do križanja Žmirići, te opremanje i automatika CS UPOV Borik, izrađen u D&Z d.o.o. iz Zadra, Ulica J. Vidulića 7, broj projekta TD 939-C, u studenom 2016. godine, kao i dokumentaciju ovog Odjela, utvrđeno je da na području obuhvaćenom navedenim zahvatom nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara, niti se to područje nalazi unutar arheološke zone određene PPU-om grada Zadra, stoga ovaj Odjel nema posebnih uvjeta koji proizlaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a slijedom navedenog ne izdaje ni potvrdu glavnog projekta.

Sastavila:
Barbara Peranić, dipl.pov.um.,dipl.arh.

Pročelnik
Igor Miletić, prof.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR
Upravni odjel za komunalne
djelatnosti

Klasa: 340-01/17-01/61
Urbroj: 2198/01-9/3-17-2
Zadar, 15. veljače 2017. godine

D&Z d.o.o.
Jerolima Vidulića 7
23000 Zadar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet, temeljem članka 135. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i članka 88. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13) povodom zahtjeva D&Z d.o.o. u svrhu izrade glavnog projekta, izdaje

CESTOVNE UVJETE

1.) Izgradnja tlačnog cjevovoda od „CS UPOV-a Borik“ do križanja „Žmirići“, te opremanje i automatika „CS UPOV Borik“, investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D, sukladno Idejnom projektu, broj projekta T.D. 939-C od studenoga 2016. godine, izrađenom po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Filip Juranov dipl. inž. građ., broj ovlaštenja G 3768, pri tvrtki D&Z d.o.o. iz Zadra, Jerolima Vidulića 7, moguća je ako se radovi izvedu u skladu sa;

- Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13)
- Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)
- Zakonom o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)
- Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13)
- Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“, broj 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)
- Prostornim planom uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08, 16/11 i 2/16)
- Odlukom o nerazvrstanim cestama („Glasnik Grada Zadra“, broj 10/12)
- OTU-om i ostalom važećom zakonskom i tehničkom regulativom koja regulira predmetnu materiju



2.) Prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole, potrebno je od Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet ishoditi Potvrdu glavnog projekta.

- Zahtjevu za ishođenje Potvrde glavnog projekta, potrebno je priložiti:
 - a) Glavni projekt

3.) Sve štete na prometnici koje nastanu kao posljedica predmetne izgradnje dužan je nadoknaditi investitor.


4.) Za vrijeme izvođenja radova mora se postaviti privremena regulacija prometa prema ovjerenom elaboratu.

O b r a z l o ž n j e

Dana 1. veljače 2017. godine podniet je zahtjev od strane tvrtke D&Z d.o.o. iz Zadra radi izdavanja Posebnih uvjeta u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju tlačnog cjevovoda pd „CS UPOV-a Borik“ do križanja „Žmirići“, te opremanje i automatika „CS UPOV Borik“, investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D.

Uz zahtjev za ishođenje Posebnih uvjeta priložen je Idejni projekt, broj projekta T.D. 939-C od studenoga 2016. godine, izrađen po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Filip Juranov dipl. inž. građ., broj ovlaštenja G 3768, pri tvrtci D&Z d.o.o. iz Zadra, Jerolima Vidulića 7.

U provedenom postupku na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te uvidom u Idejni projekt utvrđeno je kao u izreci Posebnih uvjeta.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



HAKOM

KLASA: 361-03/17-01/557
URBROJ: 376-10/MS2-17-2 (HP)
Zagreb, 31. siječnja 2017.

D & Z d.o.o.
Jerolima Vidulića 7
23000 Zadar

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Odvodnja d.o.o., Zadar

Građevina: Izgradnja tlačnog cjevovoda od CS „UPOV Borik“ do križanja „Žmirići“, te opremanje i automatika CS „UPOV Borik“

Lokacija: k.č. 134/6 i druge, k.o. Diklo

Veza: Vaš dopis znak: 066-26-01/17-939-C, od 26. siječnja 2017.

Poštovani,

temeljem zahtjeva od 26. siječnja 2017. obavještava se Naslov, kako je prema odredbama članka 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) i Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obavezan projektirati paralelno vođenje i križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). Stoga je obavezan od infrastrukturnog operatora za pružanje EK usluga putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

Također, prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema članku 6. stavku 5. Pravilnika, u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

- I. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
- Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV.

- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.
- II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
- Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV.
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.“

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obavezan je u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA **RAVNATELJ**
 ZA MREŽNE DJELATNOSTI
 Roberta Frangeša Mihanovića 9
 4 Z A G R E B

P. mr. sc. Mario Weber

Privitak (2)

1. Idejno rješenje - CD
2. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije „e-Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.

ELEKTRA ZADAR
Služba za tehničke poslove
Odjel za investicije

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8
23 000 Zadar

"D & Z" d.o.o.

Jerolima Vidulića 7

23000 Zadar

TELEFON • 023 • 290-500
TELEFAKS • 023 • 314-051
POŠTA • 23000 Zadar • SERVIS
IBAN • HR5323400091110077557

NAŠ BROJ I ZNAK 401400102/329/SR

VAŠ BROJ I ZNAK 029-13-01/17-939-C

PREDMET Izgradnja tlačnog cjevovoda od CS"UPOV BORIK" do križanja "Žmirići" - Posebni uvjeti DATUM 20.01.2017.

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na temelju čl. 135 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i čl. 82. Zakona o gradnji („Narodne novine“ 155/13) dostavljamo Vam Posebne uvjete na Vaš Idejni projekt broj T.D. 939-C za zahvat u prostoru:

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE
Izgradnja tlačnog cjevovoda od CS „UPOV BORIK“ do križanja „Žmirići“, te opremanje i automatika CS „UPOV BORIK“.

Kako se unutar gore opisanog zahvata nalazi naše visokonaponske i niskonaponske kableske trase imamo slijedeće uvjete:

- Sve spojne cjevovode potrebno je izvesti u skladu sa važećim propisima o približavanju i križanju sa elektroenergetskim instalacijama.

- Prije bilo kakvih izvođenja radova u blizini VN i NN trasa potrebno je locirati te dogovoriti zaštitu sa našom Službom za tehničke poslove.

-Investitor odnosno budući korisnik dužan je omogućiti nesmetan pristup kablskim trasama tijekom održavanja i hitnih intervencija isto tako dubina ukopa kabela mora ostati ista.

-Iskopi u neposrednoj blizini kabela moraju biti ručni bez upotrebe mehanizacije.

-Svi popravci oštećenja kabela i eventualni premještaj izvode se o trošku investitora radova.

S poštovanjem

Ukrovoditelj Službe za tehničke poslove:



Branko Burčul dipl.ing

Direktor:



Tomislav Dražić dipl.ing

Prilozi: pismohrana- ovdje
odjel investicije. - ovdje

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZADAR

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK •
• www.hep.hr •



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-18-06-246/2-17 MČ
Zadar, 18. siječnja 2017. godine

Policajska uprava zadarska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, povodom zahtjeva punomoćnika D&Z d.o.o. Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. iz Zadra, za utvrđivanje posebnih uvjeta gradnje iz područja zaštite od požara na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10), a u svezi s člankom 135. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13) i z d a j e

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane, za izgradnju tlačnog cjevovoda od CS "UPOV BORIK" do križanja "Žmiriči" te opremanje i automatika CS "UPOV BORIK".

1. Sve mjere zaštite od požara projektirati u skladu sa važećim hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku, a za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primijenjenog propisa ili norme.
2. U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara.

O b r a z l o ž e n j e

Punomoćnik D&Z d.o.o., podnio je za investitora Odvodnja d.o.o. iz Zadra, dana 13. siječnja 2017. godine, zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja glede zaštite od požara za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane, za izgradnju tlačnog cjevovoda od CS "UPOV BORIK" do križanja "Žmiriči" te opremanje i automatika CS "UPOV BORIK", prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljeni Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, urađen od strane D&Z d.o.o. Zadar, br. TD 939-C utvrđeno je da su sve mjere zaštite od požara određene važećim hrvatskim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih sukladno tome treba primijeniti, te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primijenjenog propisa ili norme.

Dokaz kvalitete potrebno je ishoditi temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13).

Upravna pristojba u iznosu od 120,00 kuna naplaćeno je temeljem Tarifnog broja 1. i 17. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 115/16).

Dostaviti:

1. D&Z d.o.o. Zadar, Jerolima Vidulića 7,
2. Pismohrana - ovdje

VODITELJ SLUŽBE

Ante Mirković, dipl. ing.

D i Z d.o.o.
Jerolima Vidulića 7
23 000 Zadar

Zadar, 22.02.2017.

Naš znak:PU/2017/10

Predmet: Izgradnja integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane, izgradnja tlačnog cjevovoda od CS „UPOV BORIK“ do križanja „Žmirići“, te opremanje i automatika CS „ UPOV BORIK“

- posebni uvjeti, dostavlja se

Na temelju vašega zahtjeva (vaš znak:027-13-01/17-939-C, od 16. siječnja 2017. godine), uvidom u idejni projekat Izgradnja integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane, izgradnja tlačnog cjevovoda od CS „UPOV BORIK“ do križanja „ Žmirići“, te opremanje i automatika CS „ UPOV BORIK“,oznaka projekta: 939 C, izrađen od D i Z d.o.o., Zadar, studeni 2016. godine, sukladno odredbama članka 135. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/2013) i odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava ("Narodne novine broj" 158/2013) radi osiguranja sigurnosti plinskog distribucijskog sustava, građevina, imovine i ljudi određujemo

POSEBNE UVJETE GRADNJE u zaštitnom pojasu plinskog distribucijskog sustava (1 m obostrano od osi plinovoda) za predmetni zahvat:

1. Investitor je u obvezi izraditi tehničku dokumentaciju u skladu s ovim posebnim uvjetima i ishoditi potrebne suglasnosti prije početka građenja
2. Prilikom projektiranja potrebno je poštivati sigurnosne udaljenosti i dubine sukladno "Smjernicama za preporučene i minimalne sigurnosne udaljenosti pri izgradnji plinsko distribucijskog sustava"
3. Ukoliko se ne mogu postići preporučene sigurnosne udaljenosti potrebno je o trošku Investitora projektirati zaštitu ili prelaganje postojećeg distribucijskog sustava. Minimalne sigurnosne udaljenosti iz "Smjernica" ne smiju biti prekoračene.
4. Mjere zaštite kao i mjere za osiguranje sigurnosti i stabilnosti plinskog distribucijskog sustava potrebno je definirati u sklopu glavnog/izvedbenog projekta ili posebnim projektom uz naznaku da je isti sastavni dio tehničke dokumentacije.
5. U slučaju potrebe za prelaganjem dijelova plinskog distribucijskog sustava Investitor je dužan pisanim zahtjevom zatražiti projektni zadatak za prelaganje od EVN Croatia Plin d.o.o. te potom izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi potrebne dozvole.
6. Glavni/izvedbeni projekt, s gore navedenim prikazima, i pravomoćnom lokacijskom dozvolom, a prije ishoda Građevinske dozvole, potrebno je dostaviti na pregled i suglasnost EVN Croatia Plin d.o.o.
7. Investitor/izvođač radova je dužan najmanje 3 dana prije početka izvođenja radova obavijestiti EVN Croatia Plin d.o.o. o planu odvijanja radova. Investitor gradnje je dužan zatražiti geodetsko obilježavanje plinskog distribucijskog sustava u zoni obuhvata putem narudžbenice na adresu EVN Croatia plin d.o.o., Ulica Hrvatskog

sabora 42, Zadar. EVN Croatia Plin d.o.o. će prije početka izvođenja radova izvršiti geodetsko iskolčenje instalacija plinskog distribucijskog sustava u zoni obuhvata, te u tijeku radova vršiti nadzor u zoni zaštitnog pojasa distribucijskog sustava.

8. Građevinske radove u zaštitnom pojasu ST (srednjetačnog) plinovoda na udaljenosti 1m, obostrano od osi plinovoda i kućnih priključaka, izvoditi ručno. U zaštitnom pojasu distribucijskog sustava strogo je zabranjen strojni iskop kao i prijelaz strojevima preko nezaštićenog distribucijskog sustava.

9. Oštećenje distribucijskog sustava iz nehata povlači krivičnu odgovornost (članak 147. i 148. KZ RH- pročišćeni tekst, „Narodne novine“, br. 32/93.).

10. Tijekom izvođenja radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava Izvođač je dužan pridržavati se svih mjera zaštite distribucijskog sustava. U slučaju oštećenja elemenata distribucijskog sustava Izvođač radova obavezan je odmah obavijestiti nadležnu službu EVN Croatia Plin d.o.o. na broj telefona 023 447 000 te poduzeti sve mjere zaštite gradilišta. Izvođač/Investitor snosi troškove sanacije oštećenja kao i sve štete nastale prema trećim osobama zbog nekontroliranog curenja plina.

OSTALI UVJETI

1. Posebni uvjeti se izdaju u svrhu ishođenja lokacijske dozvole i ne mogu se koristiti u druge svrhe.
2. Posebni uvjeti prestaju važiti ako se u roku dvije godine od izdavanja posebnih uvjeta ne ishodi dozvola za građenje.
3. Važenje posebnih uvjeta produžuje se na pisani zahtjev podnositelja za još dvije godine ako se u međuvremenu nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima su isti izdani.

Napomena:

Za sve potrebno slobodno se obratite u EVN Croatia Plin d.o.o., Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar ili na mail mario.purgar@evn.hr

EVN CROATIA PLIN d.o.o.

Podružnica Zadar

EVN Croatia Plin d.o.o.
Podružnica Zadar
23 000 Zadar

U prilogu: *izvedeno stanje ST plinovoda PE d63 i kućnih priključaka*
Dostaviti: *Naslovu*
Arhiva



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA
Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške
Služba županijske sanitarne inspekcije
PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju
Ispostava Zadar
KLASA : 540-02/17-03/2488
URBROJ: 534-07-2-1-5-4/2-17-2
Z a d a r, 25. siječnja 2017.

Viši sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, Uprave za unaprjeđenje zdravlja, Sektora županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Službe županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostave Zadar, temeljem zahtjeva D&Z d.o.o. Zadar, Jerolima Vidulića 7, opunomoćenika ODVODNJA d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, od 25. siječnja 2017., u skladu s odredbama članka 81. i članka 82.stavak 1. Zakona o gradnji(Narodne novine, br.153/13), i čl. 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine RH, br.113/08 i 88/10), u postupku pribavljanja sanitarno tehničkih i higijenskih uvjeta za građenje integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane-izgradnja tlačnog cjevovoda od C.S.“UPOV BORIK“ do križanja „Žmirići“, te opremanje i automatika C.S. „UPOV BOROIK“, investitor ODVODNJA d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2D, a uvidom u Idejni projekt od studenog 2016., izrađenog od D&Z d.o.o. Zadar, Jerolima Vidulića 7, utvrđuje slijedeće:

SANITARNO-TEHNIČKE UVJETE I UVJETE ZAŠTITE OD BUKE:


1. izgradnju i uređenje tlačnih cjevovoda fekalne odvodnje izvesti na sanitarno propisan način tako da su isti vodonepropusni i da se spriječi zagađenje okoliša i podzemnih vodotokova, da ne ugrožavaju postojeću vodovodnu instalaciju i iste ukopati dublje od postojeće vodovodne instalacije,
2. provesti mjere zaštite od buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (Narodna Novine, br. 30/09 i 55/13), Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine, br. 145/04) i Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (Narodne novine NN,br. 91/07),
3. prilikom tehničkog pregleda investitor je dužan predložiti analitička izvješća o testu buke i zvučne izolacije.

DOSTAVITI:

- 1. D&Z d.o.o.
- 2. Zadar, Jerolima Vidulića 7,
- 3. Evidencija, ovdje,
- 4. Glavni arhiv.-

VIŠI SANITARNI INSPEKTOR:





HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA
21 000 Split, Vukovarska 35

Telefon: 021 / 309 400

Telefax: 021 / 309 490

KLASA: UP/I-325-01/17-07/0000222

URBROJ: 374-24-3-17-2

Split, 30.01.2017. god.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana – Split, na temelju članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN broj 47/09), u povodu zahtjeva D & Z d.o.o., Jeronima Vidulića 7, 23000 Zadar, za investitora **Odvodnja d.o.o. Zadar**, Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, za izdavanje vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za zahvat Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane, Izgradnja tlačnog cjevovoda od „CS UPOV-a Borik“ do križanja „Žmirići“ te opremanje i automatika „CS UPOV Borik“

Vodopravni uvjeti su:

- 1) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je izgraditi predmetni sustav odvodnje prema usvojenom idejnom rješenju na način da dovršeni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.
- 2) Investitor je dužan riješiti odvodnju otpadnih voda na način da projektno rješenje sustava odvodnje uskladi s postojećom i važećom projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava, te s ostalom važećom prostorno-planskom dokumentacijom.
- 3) Investitoru se zabranjuje korištenje predmetnog sustava fekalne odvodnje sve dok se isti ne priključi na dio sustava odvodnje koji vodi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i izlazu.
- 4) Investitor može prihvatiti tehnološke otpadne vode samo ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.
- 5) Crpna stanica fekalnih voda mora biti izgrađena kao podzemna građevina s vodonepropusnim crpnim bazenom i ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa.
- 6) Crpna stanica fekalnih voda kao prvi stupanj zaštite mora imati osigurano rezervno napajanje električnom energijom (moguć i pokretni izvor napajanja).
- 7) U slučaju da se kao rezervno napajanje el. energijom predviđa pokretni izvor napajanja, potrebno je volumen crpnog bazena dimenzionirati na način da se uz korištenje retencijskog prostora u gravitacijskom cjevovodu omogući dovoljno zadržavanje otpadne vode do uključanja agregata.
- 8) Investitor je dužan ostvariti vezu crpnih stanica s centrom upravljanja kanalizacijskog sustava. Veza osigurava trenutnu dojavu o kvaru ili nestanku električne energije, a time i potrebu za pokretnim izvorom napajanja električnom energijom.
- 9) Investitor je dužan svim objektima na sustavu omogućiti nesmetan pristup servisnom vozilu.
- 10) Investitor je dužan cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom za praćenje, dojavu i centralno upravljanje istim.
- 11) Investitor je dužan izvesti sve objekte i uređaje predmetnog sustava odvodnje na način da se zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema *Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/2011)* te o tome priložiti odgovarajuća uvjerenja prilikom tehničkog prijema.
- 12) Investitor je dužan za višak iskopa projektom odrediti mjesto, način deponiranja i konačno uređenje deponija. Teren devastiran radovima dovesti u prvobitno stanje.
- 13) Investitor je dužan predmetne objekte uskladiti sa postojećim i planiranim komunalnim vodovima na terenu, te za moguća križanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadležnih poduzeća.

Barkod: 069028569

- 14) Projektom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
- 15) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima te ishoditi stručno mišljenje na istu.

Promjena i razdoblje važenja vodopravnih uvjeta propisani su člankom 147. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

Obrazloženje

D & Z d.o.o., Jeronima Vidulića 7, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, podnio je zahtjev zaprimljen 17.01.2017., za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petručane, Izgradnja tlačnog cjevovoda od „CS UPOV-a Borik“ do križanja „Žmirići“ te opremanje i automatika „CS UPOV Borik“.

Predmetni zahvat odnosi se na izgradnju tlačnog cjevovoda dužine cca 904 m, izgradnju gravitacijskog cjevovoda dužine cca 112 m te na opremanje i automatiku „CS UPOV Borik“ (Q = 60 l/s).

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- Idejni projekt, izrađen od D & Z d.o.o., Zadar; T.D. 939-C; studeni 2016.

U provedenom postupku je utvrđeno da će se građenjem predmetne građevine uz pridržavanje vodopravnih uvjeta narečenih u izreci osigurati odgovarajući vodni režim.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u državnim biljezima, u skladu s Tar. br. 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), naplaćena je i propisano poništena na zahtjevu.

Upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn u skladu s Tar. br. 54 Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), uplaćena je u korist računa Republike Hrvatske - Prihod državnog proračuna.

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih stranci, podnosi Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana - Split. Žalbu je ovlaštena izjaviti stranka po čijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje vodopravnih uvjeta. Žalba s plaćenom upravnom pristojbom, prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih pristojbi, koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), predaje se neposredno ili preporučeno putem pošte.

Dostava:

1. D & Z d.o.o., Jeronima Vidulića 7, 23000 Zadar (AR);
2. 24-3 (u spis);
3. Pismohrana;
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 (PDF - mail);
5. VGI Zadar (PDF - mail).



VODOVOD d.o.o.

ZADAR, Špire Brusine 17 • Tel.centrala: 023 282 900 • Fax: 023 282 909 • www.vodovod-zadar.hr • vodovod1@vodovod-zadar.hr
IBAN broj: HR5224020061100611241 • Porezni (matični) broj:3410153 • OIB: 89406825003 • Upisano u registru Trgovačkog suda
u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 • Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn • Uprava društva: Tomislav Matek

Broj: 58/1/2017- MP
Zadar, 03. ožujka 2017. godine

D & Z d.o.o.
Jerolima Vidulića 7
23 000 Zadar

Na temelju vašeg zahtjeva br 024-13-01/17-939-C od 13.01.2017.god te dostavljenog
Idejnog projekta

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE

**Izgradnja tlačnog cjevovoda od CS „UPOV BORIK“ do križanja
„Žmirići“, te opremanje i automatika CS „UPOV BORIK“**

Broj TD:939-C

utvrđeni su sljedeći

VODOVODNI UVJETI

Duž obje strane ulice Matije Gupca unutar nogostupa prolaze vodoopskrbni cjevovodi. Magistralni čelični cjevovod ϕ 500 mm prolazi iz pravca juga duž zapadnog ruba trupa ceste te ispred parcele na kojoj je smještena CS dijagonalno siječe ulicu Matije Gupca te se nastavlja u pravcu sjevera duž istočnog ruba prometnice. Početak skretanja je na cc st 0+ 025 m tlačnog voda kanalizacije.

Od mjesta prelaska ceste pometnutog cjevovoda sve pa do približno st. 0+ 540 m tlačnog odvoda, zapadnim nogostupom prolazi opskrbni cjevovod PVC DN 150 mm koji u srednjem dijelu prelazi u PVC DN 140 mm te na sjevernom dijelu završava kao PVC DN 160 mm.

Planirana trasa tlačnog kanalizacijskog voda treba biti na minimalnoj udaljenosti 3 m (svjetli razmak među stjenkama cijevi kanalizacije i vodovodne cijevi) od magistralnog čeličnog cjevovoda , odnosno 2 m od PVC opskrbnog cjevovoda.

Trasa tlačnog kanalizacijskog voda na ukupno četrnaest mjesta siječe trasu postojećih cjevovoda koji prolaze prometnicu, te je na tim mjestima nužno predvidjeti dovoljno velik vertikalni razmak među instalacijama. Prolaz tlačnog voda kanalizacije mora biti ispod vodovodne cijevi i na dovoljnom vertikalnom razmaku. Projektant je dužan i vodovoda zatražiti i dobiti položaj mjesta križanja te unutar projekta predvidjeti

odgovarajući (ručni) iskop, a sve u svrhu sprečavanja oštećenja vodovodnih instalacija i izazivanja poremećaja u redovnoj vodoopskrbi.

Od cca st.0+540m do cca st.0+820m tlačnog kanalizacijskog voda nema vodovodnih instalacija.


Od st.0+820 pa do kraja trase kanalizacijskog voda, uz istočni rub prometnice se nalazi duktilni cjevovod profila ϕ 150 mm .

Svijetli razmak tlačnog cjevovoda kanalizacije i vodovodne cijevi treba iznositi min 2 m odnosno usklađen s odobrenim projektom „Rekonstrukcija raskrižja državne ceste D306 (ulica Hrvatskog sabora) s ulicama Put Nina i Matije Gupca u Zadru“


POSEBNE NAPOMENE :

Prije uručivanja projekata naručitelju, odnosno prije podnošenja zahtjeva za ishodenje građevinske dozvole, projektant je obvezan od Vodovoda d.o.o. Zadar ishoditi potvrdu na konačnu ili radnu-predgotovljenu verziju projekta.

Odjel razvoja, pripreme i planiranja:



Direktor:


Tomislav Matek, dipl. ing. građ.



Vaš znak: _____
Naš znak: 2044 / 2016
Zadar, 30. 12. 2016.

D & Z d.o.o.
Jerolima Vidulića 7
23000 Zadar

Investitor: ODVODNJA d.o.o.

Predmet: Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petržane
Izgradnja tlačnog cjevovoda od CS UPOV Borik do
križanja Žmirići, te opremanje i automatika CS UPOV Borik.
- posebni uvjeti odvodnje.

U postupku ishodaženja lokacijske dozvole prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), uvidom u dostavljenu tehničku dokumentaciju tvrtke D & Z d.o.o. Zadar – Idejni projekt (TD: 939-C, studeni 2016. godine), izdajemo uvjete odvodnje za izgradnju tlačnog cjevovoda od CS UPOV Borik do križanja Žmirići, te opremanje i automatika CS UPOV Borik na k.č 134/6, 9302/1, 217, 218/1, 218/2, 218/3, 228/1, 228/11, 228/17 k.o. Zadar i 1051/1, 1052/4, 1088/11, 1871/1, 1096/88, 1096/90, 1871/35, 1871/34, 1871/29 k.o. Diklo.


UVJETI ODVODNJE


Projektnu dokumentaciju uskladiti sa postojećom projektom i planskom dokumentacijom javnog sustava odvodnje:

- Izrada studijske i projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu projekta izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petržane za sufinanciranje iz fondova EU (Hidroing d.o.o. Osijek).
- Idejni projekt kanalizacijskog sustava BORIK – Zadar" ("Hidroprojekt-ing" d.o.o. Zagreb, 1996 godine).
- Koristiti postojeću projektnu i drugu dokumentaciju za već izgrađen javni sustav odvodnje otpadnih voda na području obuhvata.
- Definirati karakteristike tlačnog cjevovoda na osnovu hidrauličkog proračuna uz detaljnu analizu mjerodavnih količina otpadnih voda za predmetno slivno područje. Za tlačni cjevovod mora se odabrati profil koji će osigurati potrebne protočne kapacitete i brzinu tečenja kod koje neće dolaziti do erozije cjevovoda i taloženja u cijevima.
- U projektnoj dokumentaciji prikazati detalje spoja tlačnog cjevovoda na postojeće prekidno okno javnog sustava odvodnje.
- U hidrauličkom proračunu crpne stanice mora se provesti detaljna analiza rada crpki. Moraju se predvidjeti potopljene crpke odgovarajućih hidrauličkih karakteristika i instalirane snage koje će omogućiti efikasno prepumpavanje gusto-tekućeg mulja i manjih predmeta.

Sastavio:

Direktor tehničkog sektora:


Smiljan Peša, dipl.ing.građ.



Ante Josip Sikić, dipl.ing.str.

