



REPUBLIKA HRVATSKA  
Zadarska županija  
Grad Zadar  
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006  
URBROJ: 2198/01-5-17-0007  
Zadar, 02.10.2017.

OVO RJEŠENJE/ZAKLJUČAK JE IZVRŠNO  
I PRAVOMOĆNO DANA 30.10.2017.  
REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR  
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO  
UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Zadar 31. 10. 2017. Potpis:



Zadarska županija, Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697 zastupan po tvrtci D&Z d.o.o., Jerolima Vidulića 7, Zadar, OIB 13899490518, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) izdaje

## LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – gravitacijski cjevovod -Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženica ,

na katastarskim česticama dio k.č. 7595/1, dio k.č.br. 7593, dio k.č.br. 7592/1, dio k.č.br. 10788/1, dio k.č.br. 7588, dio k.č.br. 7589, dio k.č.br. 7586/1, dio k.č.br. 7586/2 i dio k.č.br. 7587/1 k.o. Zadar Zadar,,

te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

1. idejni projekt građevinski projekt - fekalna odvodnja oznake 939-E od 09.2017. godine, ovlaštenu projektanta Filip Juranov, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja 3768 (D & Z, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građevinarstvo i vanjsku trgovinu HR-23000 Zadar, Ulica Jerolima Vidulića 7, OIB 13899490518).
- II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela :
- Vodovod d.o.o., Zadar - Posebni uvjeti, Broj: 123/1/2017-B, , od 06.02.2017. godine
  - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar - Posebni uvjeti, Broj i znak: 401400102/849/SR, , od 03.02.2017. godine

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-18-06-601/2-17MČ, , od 03.02.2017. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/17-01/631, URBROJ: 376-10/MS2-17-2(HP), od 02.02.2017. godine
- Odvodnja d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: 137/2017, , od 10.02.2017. godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/17-03/2516, URBROJ: 534-07-2-1-5-4/4-17-02, od 15.05.2017. godine
- Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/17-01/63, URBROJ: 2198/01-9/3-17-2, od 15.02.2017. godine
- EVN Croatia Plin d.o.o., Centar za korisnike Zadar - Posebni uvjeti, Znak: PU/2017/9, , od 22.02.2017. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/17-23/1255, URBROJ: 532-04-02-13/4-17-02, od 16.03.2017. godine.
- Vodopravni uvjeti , Klasa:Upl-325-01/17-07/0000509, URBROJ: 374-24-3-17-2 od 31.07.2017. godine , Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog jadrana, Split, Vukovarska 35.
- HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb, Mihanovićeveva 12, Posebni uvjeti gradnje , RK broj: 237/17 od 26.04.2017. godine.

III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

### **OBRAZLOŽENJE**

Podnositelj, ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697 zastupan po tvrtci D&Z d.o.o., Jerolima Vidulića 7, Zadar, OIB 13899490518, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 22.02.2017. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - gravitacijski cjevovod -Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženica ,

na katastarskim česticama dio k.č. 7595/1, dio k.č.br. 7593, dio k.č.br. 7592/1, dio k.č.br. 10788/1, dio k.č.br. 7588, dio k.č.br. 7589, dio k.č.br. 7586/1, dio k.č.br. 7586/2 i dio k.č.br. 7587/1 k.o. Zadar Zadar,, iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
- b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
  - Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake 939-E, od rujna 2017. godine, izdana po ovlaštenom projektantu: Filip Juranov, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3768
- c) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
  - b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
  - c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
    - PPUG Zadar, dopuna plana "Glasnik Grada Zadra" br. 4/04, 3/08, 4/08 - ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - pročišćeni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 - ispravak, 13/16, 4/17 - pročišćeni tekst.
- Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom.
- d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
  - e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja,
  - f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka,,

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 10.000,00 kuna na račun broj HR5924070001852000009 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

## UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.



### DOSTAVITI:

1. ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D zastupan po tvrtci D&Z d.o.o., Jerolima Vidulića 7, Zadar, OIB 13899490518, sa idejnim projektom u dva primjerka,
2. Oglasna ploča (8 dana),
3. Evidencija, ovdje,
4. U spis, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA  
UPRAVA ZA UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA  
Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške  
Služba županijske sanitarne inspekcije  
PJ- Odjel za sjevernu Dalmaciju  
Ispostava Zadar

KLASA: 540-02/17-03/2516  
URBROJ: 534-07-2-1-5-4/4-17-02  
Zadar, 15.02.2017

Viša Sanitarna inspektorica Ispostave Zadar, PJ - Odjela za sjevernu Dalmaciju, Službe županijske sanitarne inspekcije, Sektora županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprave za unaprjeđenje zdravlja, Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrđivanja posebnih uvjeta u postupku ishođenja Lokacijske dozvole po zahtjevu ODVODNJA d.o.o. Zadar Hrvatskog sabora 2D od veljače 2017. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 07.02.2017. godine, na temelju članka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“, broj 113/08 i 88/10), **utvrđuje**

#### SANITARNO-TEHNIČKE UVJETE I UVJETE ZAŠTITE OD BUKE

za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petručane- Izgradnja gravitacijskog cjevovoda „Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženicu“ .

INVESTITOR: ODVODNJA d.o.o. Zadar Hrvatskog sabora 2D

1. Predmetnu građevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadležnog tijela graditeljstva, te sukladno Idejnom projektu za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petručane- Izgradnja gravitacijskog cjevovoda „Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženicu“ .
2. Dispoziciju otpadnih voda izvesti na sanitarno propisan način , sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08 i 43/09)
3. Predočiti dokaz o nepropusnosti instalacije odvodnje izrađen od strane ovlaštene pravne ili fizičke osobe , te ovjeren od strane nadzornog inženjera izvršitelja mjerenja.

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kuna po Tar.br.1.i 4 Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16) naplaćena je i propisno poništena na zahtjevu.

U privitku: Idejni projekt

Viša sanitarna inspektorica  
Antonela Marketin, dipl. ing

DOSTAVITI

1. ODVODNJA d.o.o. Zadar Hrvatskog sabora 2D
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.



**HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.**

Zagreb, Mihanovićeveva 12

SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICIJA I EU FONDOVA

Odjel za pripremu investicija, Grupa za pregled tehničke dokumentacije

**RK broj: 237/17**

Zagreb, 26.04.2017.

Znak: HŽI - 1.3.2. J.Č.B. tel. 01/ 453 3822

**Predmet:** Idejni projekt integralnog sustava odvodnje aglomeracija PETRČANE, Izgradnja gravitacijskog cjevovoda „Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženicu“

**Predlagatelj - Projektant:** D & Z d.o.o., Zadar, Jerolima Vidulića 7

**Investitor:** ODVODNJA d.o.o., Zadar, Hrvatskog sabora 2/D

**Izjavitelji:** (T. Leščić, V. Runjić, A. Jakšić, M. Ružić)

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te Uputi o postupku pregleda tehničke dokumentacije, utvrđuju se

**POSEBNI UVJETI GRADNJE**

za zahvat prikazan u idejnom projektu integralnog sustava odvodnje aglomeracija PETRČANE, Izgradnja gravitacijskog cjevovoda „Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženicu“, tehnički dnevnik 939-E, izrađen u Zadru u siječnju 2017.

Predmetnim zahvatom planira se križanje fekalnog gravitacijskog kolektora sa željezničkom prugom M606 Knin – Zadar u cca km 93+502, neposredno prije podvoznjaka koji je u km 93+522.

**Posebni uvjeti gradnje:**

1. Prije izrade daljnje dokumentacije potrebno je obaviti očevid i sastaviti zapisnik sa djelatnicima Područne radne jedinice za održavanje Jug i to:
  - Građevinskog infrastrukturnog podsustava, Nadzornog središta Split,
  - SS i TK sustava Split,radi određivanja točne stacionaže i mikrolokacije svih željezničkih nadzemnih i podzemnih instalacija i uređaja, te određivanja načina osiguranja od oštećenja prilikom izvođenja radova.
2. Prolaz cjevovoda ispod trupa pruge potrebno je izvesti bušenjem, te polaganjem u zaštitnu cijev koja mora dosezati najmanje 10 m od osi pruge, obostrano. Krajevi zaštitne cijevi moraju završavati u revizionim oknima.
3. Dubina ukopavanja zaštitne cijevi u odnosu na gornji rub cijevi mora biti najmanje 1,3 m ispod donjeg ruba praga, 1,30 m ispod okolnoga zemljišta odnosno 0,8 m ispod dna odvodnoga pružnog jarka.
4. Zaštitna cijev promjera većeg od 300 mm mora se proračunati i dimenzionirati na željezničko prometno opterećenje prema modelu opterećenja M 71, u skladu s normom HRN EN 1991-2.
5. Zaštitna cijev mora biti položena u pravcu i nagibu od najmanje 2‰.
6. Mjesto križanja cjevovoda i pruge mora biti udaljeno najmanje 3 m od bilo kojeg željezničkog objekta.
7. Daljnju tehničku dokumentaciju izradenu prema, važećim propisanim sigurnosnim uvjetima, u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i Pravilnikom o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu, poslati ovoj Službi na pregled.

**Napominjemo** da daljnju tehničku dokumentaciju nećemo uzeti u razmatranje bez priloženog Zapisnika s očevida.


8. Sve imovinsko pravne odnose investitor treba obavezno riješiti sa HŽI Sektorom nekretninama, Zagreb.
9. Za vrijeme izvođenja radova investitor je dužan zatražiti i platiti stručni nadzor djelatnika Područne radne jedinice Jug i to:
  - Građevinskog sektora, Nadzornog središta Split,
  - Sektora SS i TK Split,koje o početku radova treba obavijestiti osam (8) dana ranije.

Šalje se predlagatelju i na znanje:

- HŽI 1.3.1. Odjelu za razvoj i planiranje investicija,
- HŽI 2.4. Sektoru nekretnina, Zagreb, tel. 01/378 29 07,
- Područnoj radnoj jedinici za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava Jug, Nadzornom središtu Split, Zlodrina poljana 21, tel. 021/490 233,
- Područnoj radnoj jedinici za održavanje SS i TK sustava, EEP i KM Jug, Split, Hercegovačka 37 b, tel. 021/507 246.

Voditelj odjela za pripremu  
investicija


Velimir Šporčić, struč. spec. ing. građ.



Direktorica sektora za razvoj,  
pripremu i provedbu investicija i EU fondova

Janja Groš, dipl. ing. građ.





**HRVATSKE VODE**  
VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA  
21000 Split, Vukovarska 35

Telefon: 021 / 309 400  
Telefax: 021 / 309 491

KLASA: UP/I-325-01/17-07/0000509  
URBROJ: 374-24-3-17-2  
Datum: 31.07.2017

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana – Split, na temelju članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN broj 47/09), u povodu zahtjeva D & Z d.o.o., Jeronima Vidulića 7, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, za izdavanje vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju

## VODOPRAVNE UVJETE

### za zahvat Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane - Izgradnja gravitacijskog cjevovoda „Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženicu“

Vodopravni uvjeti su:

- 1) Investitor je dužan izgraditi predmetni sustav odvodnje prema usvojenom idejnom rješenju na način da dovršeni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.
- 2) Investitor je dužan riješiti odvodnju otpadnih voda na način da projektno rješenje sustava odvodnje uskladi s postojećom i važećom projektom dokumentacijom kanalizacijskog sustava, te s ostalom važećom prostorno - planskom dokumentacijom.
- 3) Investitoru se zabranjuje korištenje predmetnog sustava fekalne odvodnje sve dok se isti ne priključi na dio sustava odvodnje koji vodi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i izlazu.
- 4) Investitor može prihvatiti tehnološke otpadne vode samo ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.
- 5) Investitor je dužan izvesti sve objekte i uređaje predmetnog sustava odvodnje na način da se zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema *Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/2011)* te o tome priložiti odgovarajuća uvjerenja prilikom tehničkog prijema.
- 6) Investitor je dužan predmetni cjevovod smjestiti izvan korita vodotoka Ričine, odnosno izvan obuhvata inundacijskog pojasa vodotoka Ričine – poplavni pojas i pojas za održavanje uz betonsku kinetu vodotoka. Trasu cjevovoda izmjestiti izvan obuhvata lokacijske dozvole regulacije vodotoka Ričina prema idejnom projektu „Regulacija vodotoka Ričine u Zadru na dionici od mosta na Gaženičkoj cesti do uzvodnog mosta na na državnoj cesti D8“ (z.o.p. 637/2014, Hidroprojekt-ing d.o.o. Zagreb).
- 7) Investitor je dužan vođenje trase podzemnih instalacija sa pripadnim oknima položiti na način da ista ne smije prolaziti uzdužno unutar korita vodotoka. Vođenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati buduća regulacija vodotok Ričina u skladu sa navedenim idejnim projektom i budućim glavnim projektom. Sve detalje polaganja predmetnih instalacija paralelno sa reguliranim i nereguliranim koritima bujica i ostalom komunalnom infrastrukturom unutar predmetnog pojasa treba obraditi i prikazati u projektnoj dokumentaciji.
- 8) U slučaju da investitor nikako ne može izmjestiti trasu predmetnog cjevovoda izvan inundacijskog pojasa, investitor je dužan cijeli projekt izgradnje predmetnog cjevovoda vremenski i tehnički uskladiti sa projektom regulacije vodotoka Ričine u Zadru na dionici od mosta na Gaženičkoj cesti do uzvodnog mosta na državnoj cesti D8, I faza.
- 9) U tom slučaju, investitor je dužan riješiti svu imovinsko-pravnu problematiku zbog polaganja cjevovoda unutar inundacijskog pojasa, te sa istom može započeti tek po konačnom rješenju iste od strane Hrvatskih voda unutar projekta regulacije vodotoka Ričine. Investitor mora izgradnju predmetnog kolektora vremenski



070090831

uskладiti sa radovima na regulaciji vodotoka Ričina na način da iste izvoditi poslije realizacije projekta regulacije i dobivanja uporabne dozvole.

- 10) U tom slučaju, investitor, odnosno projektant je dužan dati takvo projektno rješenje predmetnog kolektora sa svim oknima koje će omogućiti nesmetane radove na održavanju i čišćenju korita vodotoka Ričine. Predmetni cjevovod i sva okna moraju imati propisanu nosivost sa prolazak teških strojeva i kamiona potrebnih za održavanje vodotoka, te isto dokazati u glavnom projektu. Sve eventualne štete po okna nastala zbog navedenog snosi sam investitor.
- 11) U tom slučaju, investitor, odnosno projektant je dužan dati takvo projektno rješenje predmetnog kolektora sa svim oknima koje će odgovarajuće biti zaštićen od plavljenja velikih voda Ričine i to u pogledu vodonepropusnosti i u pogledu moguće erozije oko okana jer je predmetni inundacijski pojas predviđeno urediti tek hladnom reciklažom. Investitor, odnosno projektant je dužan u glavnom projektu dokazati ispunjenje navedenih zahtjeva, te dati dodatna projektna rješenja u slučaju mogućih problema po ovom pitanju.
- 12) Projektno rješenje predmetne instalacije mora biti u svemu usklađeno sa projektom regulacije na način da je omogućeno nesmetano održavanje obaju objekata.
- 13) Investitor ne smije izgradnjom predmetnih objekata umanjiti propusnu moć postojećeg korita vodotoka, niti uzrokovati erozije u istim, a za vrijeme izvođenja radova mora omogućiti stabilnost i cjelovitost istih. Investitor je dužan otkloniti sve eventualne štete koje se mogu javiti na koritu vodotoka Ričina.
- 14) U tijeku radova iskopani materijal se ne smije odlagati na česticu "javno dobro vode", odnosno u vodotoke i na njegove obale, u postojeće odvodne kanale, odnosno ne smije se na bilo koji način umanjiti njihova propusna moć. Teren na trasi kanalizacije i uz trasu, devastiran radovima, dovesti u prvobitno stanje.
- 15) Investitor je dužan izgradnju predmetnih objekata uskladiti sa postojećim i planiranim komunalnim vodovima na terenu, te za moguća križanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadležnih poduzeća i iste priložiti, kao sastavni dio dokumentacije.
- 16) Projektom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
- 17) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je projektom dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima.

Promjena i razdoblje važenja vodopravnih uvjeta propisani su člankom 147. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

## Obrazloženje

D & Z d.o.o., Jeronima Vidulića 7, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, podnio je zahtjev zaprimljen 02.02.2017.god., za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane - Izgradnja gravitacijskog cjevovoda „Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženicu“ duljine L = 190,11 m.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- Idejni projekt, izrađen od D & Z d.o.o., Zadar, T.D. 939-E; siječanj 2017.

U provedenom postupku je utvrđeno da će se građenjem predmetne građevine uz pridržavanje vodopravnih uvjeta narečenih u izreci osigurati odgovarajući vodni režim.

Podnositelj zahtjeva je priložio dokaz o plaćenju upravnoj pristojbi u iznosu 210,00 kn prema Tar.br. 43. toč. 1. Priloga I. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj 8/2017 i 37/2017), sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 115/2016).

### Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta može se u roku od 15 dana od dana dostave istog izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, putem ovog tijela, a može se predati neposredno ili poštom preporučeno odnosno izjaviti na zapisnik. Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe. Upravna pristojba može se platiti izravno na račun: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB ili u državnim biljezima. Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu



070093831

potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to: presliku naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom, odnosno presliku izvatka računa ako je pristojba plaćena bezgotovinskim nalogom. Plaćanje upravnih pristojbi propisano je Zakonom o upravnim pristojbama (NN broj 115/2016), a visina upravne pristojbe propisana je Tar.br. 3. točkom 2. koja je sastavni dio Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN broj 8/2017 i 37/2017).



Dostava:

1. D & Z d.o.o., Jeronima Vidulića 7, 23000 Zadar (AR); ✓
2. Služba 24-3 (u spis);
3. Pismohrana;
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 (PDF - mail);
5. VGI Zadar (PDF - mail);
6. Služba 24-1, IB (PDF - mail).



070093831



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine  
Konzervatorski odjel u Zadru  
Ilije Smiljanića 3, 23 000 Zadar

Klasa: 612-08/17-23/1255  
Urbroj: 532-04-02-13/4-17-02  
Zadar, 16. ožujka 2017. godine

**Predmet:** posebni uvjeti za postupak ishodenja lokacijske dozvole za zahvat: Integralni sustav odvodnje Aglomeracija Zadar i Petrčane, Izgradnja gravitacijskog cjevovoda "Spoj Ulice Braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženicu" na dijelovima k. č.: 7595/1, 7593, 7592/1, 10788/1, 7588, 7589, 7586/1, 7586/2, 7587/1 k. o. Zadar

**Veza:** zahtjev tvrtke "D&Z" d. o. o., Jerolima Vidulića 7, Zadar, za investitora: Odvodnja d. o. o., Hrvatskog sabora 2/D, Zadar, zaprimljen u ovom Odjelu 9. ožujka 2017. godine

Utvrđeno je da k. č. 7595/1, 7593, 7592/1, 10788/1, 7588, 7589, 7586/1, 7586/2, 7587/1 k. o. Zadar nisu registrirano kulturno dobro. Prilikom bilo kakvih radova potrebno je pridržavati se odredaba članka 45. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), kako slijedi:

Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru naide na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti ovaj Odjel.

Sastavio:

Ivan Matković, dipl. arh., prof. pov.



Pročelnik:  
Igor Miletić, prof.

Dostaviti:

1. "D&Z" d. o. o., Jerolima vidulića 7, 23 000, Zadar
2. Pismohrana

**DIZ d.o.o.**  
Jerolima Vidulića 7  
23 000 Zadar

Zadar, 22.02.2017.

Naš znak:PU/2017/9

**Predmet: Izgradnja integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane, izgradnja gravitacijskog cjevovoda „ Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženicu“**

- posebni uvjeti, dostavlja se

Na temelju vašega zahtjeva (vaš znak:081-01-02/17-939-E, od 1. veljače 2017. godine), uvidom u idejni projekat Izgradnja integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane, izgradnja gravitacijskog cjevovoda „ Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženicu“ oznaka projekta: 939 E, izrađen od D i Z d.o.o., Zadar, siječnja 2017. godine, sukladno odredbama članka 135. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/2013) i odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava ("Narodne novine broj" 158/2013) radi osiguranja sigurnosti plinskog distribucijskog sustava, građevina, imovine i ljudi određujemo

**POSEBNE UVJETE GRADNJE** u zaštitnom pojasu plinskog distribucijskog sustava (1 m obostrano od osi plinovoda) za predmetni zahvat:

1. Investitor je u obvezi izraditi tehničku dokumentaciju u skladu s ovim posebnim uvjetima i ishoditi potrebne suglasnosti prije početka građenja
2. Prilikom projektiranja potrebno je poštivati sigurnosne udaljenosti i dubine sukladno "Smjernicama za preporučene i minimalne sigurnosne udaljenosti pri izgradnji plinsko distribucijskog sustava"
3. Ukoliko se ne mogu postići preporučene sigurnosne udaljenosti potrebno je o trošku Investitora projektirati zaštitu ili prelaganje postojećeg distribucijskog sustava. Minimalne sigurnosne udaljenosti iz "Smjernica" ne smiju biti prekoračene.
4. Mjere zaštite kao i mjere za osiguranje sigurnosti i stabilnosti plinskog distribucijskog sustava potrebno je definirati u sklopu glavnog/izvedbenog projekta ili posebnim projektom uz naznaku da je isti sastavni dio tehničke dokumentacije.
5. U slučaju potrebe za prelaganjem dijelova plinskog distribucijskog sustava Investitor je dužan pisanim zahtjevom zatražiti projektni zadatak za prelaganje od EVN Croatia Plin d.o.o. te potom izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi potrebne dozvole.
6. Glavni/izvedbeni projekt, s gore navedenim prikazima, i pravomoćnom lokacijskom dozvolom, a prije ishoda Građevinske dozvole, potrebno je dostaviti na pregled i suglasnost EVN Croatia Plin d.o.o.
7. Investitor/izvođač radova je dužan najmanje 3 dana prije početka izvođenja radova obavijestiti EVN Croatia Plin d.o.o. o planu odvijanja radova. Investitor gradnje je dužan zatražiti geodetsko obilježavanje plinsko distribucijskog sustava u zoni obuhvata putem narudžbenice na adresu EVN Croatia plin d.o.o., Ulica Hrvatskog

EVN Croatia Plin d.o.o.  
Podružnica Zadar  
Ulica Hrvatskog sabora 42  
23000 Zadar, Hrvatska  
T +385 23 447-000  
F +385 23 447-999  
info@evn.hr, www.evn.hr

Sjedište društva  
10000 Zagreb  
Registrirano Trgovački sud Zagreb  
MBS 080696637  
OIB 37680265422

Podatci o banci i broj računa  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Konto Nr. 2484008-1105204810  
IBAN HR5724840081105204810  
SWIFT RZBHHR2X

sabora 42, Zadar. EVN Croatia Plin d.o.o. će prije početka izvođenja radova izvršiti geodetsko iskolčenje instalacija plinskog distribucijskog sustava u zoni obuhvata, te u tijeku radova vršiti nadzor u zoni zaštitnog pojasa distribucijskog sustava.

8. Građevinske radove u zaštitnom pojasu ST (srednjetačnog) plinovoda na udaljenosti 1m, obostrano od osi plinovoda i kućnih priključaka, izvoditi ručno. U zaštitnom pojasu distribucijskog sustava strogo je zabranjen strojni iskop kao i prijelaz strojevima preko nezaštićenog distribucijskog sustava.

9. Oštećenje distribucijskog sustava iz nehata povlači krivičnu odgovornost ( članak 147. i 148. KZ RH-pročišćeni tekst, „Narodne novine“, br. 32/93.).

10. Tijekom izvođenja radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava Izvođač je dužan pridržavati se svih mjera zaštite distribucijskog sustava. U slučaju oštećenja elemenata distribucijskog sustava Izvođač radova obvezan je odmah obavijestiti nadležnu službu EVN Croatia Plin d.o.o. na broj telefona 023 447 000 te poduzeti sve mjere zaštite gradilišta. Izvođač/Investitor snosi troškove sanacije oštećenja kao i sve štete nastale prema trećim osobama zbog nekontroliranog curenja plina.

#### OSTALI UVJETI


1. Posebni uvjeti se izdaju u svrhu ishođenja lokacijske dozvole i ne mogu se koristiti u druge svrhe.
2. Posebni uvjeti prestaju važiti ako se u roku dvije godine od izdavanja posebnih uvjeta ne ishodi dozvola za građenje.
3. Važenje posebnih uvjeta produžuje se na pisani zahtjev podnositelja za još dvije godine ako se u međuvremenu nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima su isti izdani.

Napomena:

Za sve potrebno slobodno se obratite u EVN Croatia Plin d.o.o., Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar ili na mail [mario.purgar@evn.hr](mailto:mario.purgar@evn.hr)

**EVN CROATIA PLIN d.o.o.**

Podružnica Zadar



**EVN Croatia Plin d.o.o.**

Podružnica Zadar

23 000 Zadar

U prilogu: izvedeno stanje ST plinovoda PE d225

Dostaviti: Naslovu

Arhiva



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR  
Upravni odjel za komunalne  
djelatnosti

Klasa: 340-01/17-01/63  
Urbroj: 2198/01-9/3-17-2  
Zadar, 15. veljače 2017. godine

D&Z d.o.o.  
Jerolima Vidulića 7  
23000 Zadar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet, temeljem članka 135. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i članka 88. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13) povodom zahtjeva D&Z d.o.o. u svrhu izrade glavnog projekta, izdaje

## CESTOVNE UVJETE

za zahvat u prostoru

1.) Izgradnja gravitacijskog cjevovoda „Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženicu“, investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D, sukladno Idejnom projektu, broj projekta T.D. 939-E od siječnja 2016. godine, izrađenom po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Filip Juranov dipl. inž. građ., broj ovlaštenja G 3768, pri tvrtki D&Z d.o.o. iz Zadra, Jerolima Vidulića 7, moguća je ako se radovi izvedu u skladu sa;

- Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13)
- Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)
- Zakonom o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)
- Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13)
- Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“, broj 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)
- Prostornim planom uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08, 16/11 i 2/16)
- Odlukom o nerazvrstanim cestama („Glasnik Grada Zadra“, broj 10/12)
- OTU-om i ostalom važećom zakonskom i tehničkom regulativom koja regulira predmetnu materiju



- 2.) Prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole, potrebno je od Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet ishoditi Potvrdu glavnog projekta.
- Zahtjevu za ishođenje Potvrde glavnog projekta, potrebno je priložiti:
- a) Glavni projekt
- 3.) Sve štete na prometnici koje nastanu kao posljedica predmetne izgradnje dužan je nadoknaditi investitor.
- 4.) Za vrijeme izvođenja radova mora se postaviti privremena regulacija prometa prema ovjerenom elaboratu.

### Obrazloženje

Dana 1. veljače 2017. godine podniet je zahtjev od strane tvrtke D&Z d.o.o. iz Zadra radi izdavanja Posebnih uvjeta u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju gravitacijskog cjevovoda „Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženicu“, investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D.

Uz zahtjev za ishođenje Posebnih uvjeta priložen je Idejni projekt, broj projekta T.D. 939-E od siječnja 2016. godine, izrađen po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Filip Juranov dipl. inž. građ., broj ovlaštenja G 3768, pri tvrtci D&Z d.o.o. iz Zadra, Jerolima Vidulića 7.

U provedenom postupku na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te uvidom u Idejni projekt utvrđeno je kao u izreci Posebnih uvjeta.



Savjetnik za održavanje nerazvrstanih  
česta, uređaja i prometnog sustava:  
Tomislav Pilko, dipl.inž. građ.

#### Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



# HAKOM

KLASA: 361-03/17-01/631  
URBROJ: 376-10/MS2-17-2 (HP)  
Zagreb, 2. veljače 2017.

**D & Z d.o.o. projektiranje, graditeljstvo, vanjska trgovina**  
**Jerolima Vidulića 7**  
**23000 Zadar**

**Predmet: Posebni uvjeti gradnje**

**Investitor:** Odvodnja d.o.o., Zadar

**Građevina:** Izgradnja gravitacijskog cjevovoda „Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženicu“

**Lokacija:** Dio k.č. 7595/1 i druge, k.o. Zadar

**Veza:** Vaš dopis znak: 075-31-01/17-939-E, od 31. siječnja 2017.

Poštovani,

temeljem zahtjeva od 31. siječnja 2017. obavještava se Naslov, kako je prema odredbama članka 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) i Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obavezan projektirati paralelno vođenje i križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). Stoga je obavezan od infrastrukturnog operatora za pružanje EK usluga putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

Također, prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema članku 6. stavku 5. Pravilnika, u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

- I. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
- Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV.

- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.
- II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
- Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV.
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.“

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obavezan je u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA  
ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića 9

6

Z A G R E B

*mr. sc. Mario Weber*

Privitak (2)

1. Idejno rješenje - CD
2. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije „e-Uvjeti“ na stranici [www.hakom.hr](http://www.hakom.hr).

## POPIS INFRASTRUKTURNIH OPERATORA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Kupska 2	10000 Zagreb	01/4918658	Marijana Tudman <a href="mailto:HT.polozaj.EKI@t.ht.hr">HT.polozaj.EKI@t.ht.hr</a>
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	021/351803	Mirela Domazet <a href="mailto:HT.polozaj.EKI@t.ht.hr">HT.polozaj.EKI@t.ht.hr</a>
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Narodnog doma 2b	52000 Pazin	052/621477	Kosta Lukić <a href="mailto:HT.polozaj.EKI@t.ht.hr">HT.polozaj.EKI@t.ht.hr</a>
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	031/233124	Mladen Kuhar <a href="mailto:HT.polozaj.EKI@t.ht.hr">HT.polozaj.EKI@t.ht.hr</a>
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01/5554 559	Odsjek za upravljanje mrežnom infrastrukturom Web sučelje: <a href="https://eki-izjave.optinet.hr">https://eki-izjave.optinet.hr</a>
	VIPnet d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže <a href="mailto:infrastruktura@vipnet.hr">infrastruktura@vipnet.hr</a>
3					



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA  
Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-18-06-601/2-17 MČ  
Zadar, 3. veljače 2017. godine

Policijska uprava zadarska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, povodom zahtjeva punomoćnika D&Z d.o.o. Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. iz Zadra, za utvrđivanje posebnih uvjeta gradnje iz područja zaštite od požara na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10), a u svezi s člankom 135. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13) i z d a j e:

### POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petržane, izgradnja gravitacijskog cjevovoda "Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženica".

1. Sve mjere zaštite od požara projektirati u skladu sa važećim hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku, a za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primjenjenog propisa ili norme.
2. U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara.

### Obrazloženje

Punomoćnik D&Z d.o.o. Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. iz Zadra, dana 1. veljače 2017. godine, zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradnje glede zaštite od požara za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petržane, izgradnja gravitacijskog cjevovoda "Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženica", prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljeni Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, urađen od strane D&Z d.o.o, br. TD 939-E utvrđeno je da su sve mjere zaštite od požara određene važećim hrvatskim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih sukladno tome treba primijeniti, te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primjenjenog propisa ili norme.

Dokaz kvalitete potrebno je ishoditi temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13).

Upravna pristojba u iznosu od 120,00 kuna naplaćeno je temeljem Tarifnog broja 1. i 17. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 115/16). Stranka ima pravo na povrat od 50,00 kuna zbog stupanja na snagu Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" br. 8/17).

#### Dostaviti:

1. D&Z d.o.o. Zadar, Jerolima Vidulića 7,
2. Pismohrana - ovdje



VODITELJ SLUŽBE

Ante Milković, dipl. ing.

**ELEKTRA ZADAR**  
Služba za tehničke poslove  
Odjel za investicije

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8  
23 000 Zadar

"D & Z" d.o.o.

Jerolima Vidulića 7

23000 Zadar

TELEFON • 023 • 290-500  
TELEFAKS • 023 • 314-051  
POŠTA • 23000 Zadar • SERVIS  
IBAN • HR5323400091110077557

NAŠ BROJ I ZNAK 401400102/849/SR

VAŠ BROJ I ZNAK 083-01-02/17-939-E

PREDMET Izgradnja gravitacijskog cjevovoda "Spoj  
Ulice braće Miroslava i Janka Perice na  
CS "Gaženicu" - Posebni uvjeti

DATUM : 03.02.2017.

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na temelju čl. 135 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i čl. 82. Zakona o gradnji („Narodne novine“ 155/13) suglasni smo na Vaš Idejni projekt broj T.D. 939-E za zahvat u prostoru:

**INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE**  
Izgradnja gravitacijskog cjevovoda „Spoj ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS „Gaženicu“.

Za gore navedene radove nemamo Posebnih uvjeta.

S poštovanjem

Rukovoditelj Službe za tehničke poslove:

Branko Burčul dipl.ing

Direktor:

Tomislav Dražić dipl.ing

**HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB**  
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE  
ELEKTRA ZADAR 3

Copy: pismohrana- ovdje  
odjel investicije. - ovdje

**ČLAN HEP GRUPE**

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •  
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK •  
• www.hep.hr •

# VODOVOD d.o.o.

ZADAR, Špire Brusine 17 • Tel.centrala: 023 282 900 • Fax: 023 282 909 • www.vodovod-zadar.hr • vodovod1@vodovod-zadar.hr IBAN broj: HR5224020061100611241 • Porezni (matični) broj:3410153 • OIB: 89406825003 • Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 • Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn • Uprava društva: Tomislav Matek

Broj: 123/1/2017 - IB  
Zadar, 06.veljače 2017.godine

D&Z d.o.o.

Jerolima Vidulića 7  
23 000 Zadar

Predmet: **Posebni uvjeti u postupku ishođenja lokacijske dozvole**

Temeljem vašeg dopisa 079-01-02/17-939-E kojim tražite naše uvjete u postupku ishođenja lokacijske dozvole za INTERGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE – Izgradnja gravitacijskog cjevovoda "Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženicu" (TD: 939-E) izrađenog od D&Z d.o.o. , investitora ODVODNJA d.o.o., utvrđeni su slijedeći


## POSEBNI UVJETI

- Na području obuhvata Vodovod d.o.o. Zadar nema građevina u svom vlasništvu pa stoga nema ni posebnih uvjeta.

Odjel razvoja, pripreme i planiranja:



Direktor:

  
Tomislav Matek, dipl. ing. građ.

