



REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

KLASA: UP/I-350-05/14-01/21

URBROJ: 2198/01-5-16-20

Zadar, 15.02.2016.

OVO RJEŠENJE/ZAKLJUČAK JE IZVRŠNO

I PRAVOMOĆNO DANA 14.03.2016. f

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

Zadar 15.03.2016. Potpis:



Zadarska županija, Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka ODVODNJA d.o.o., HR-23000 ZADAR, HRVATSKOG SABORA 2/D, OIB: 67946095697, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- GRAĐENJE GRAĐEVINE - ZAŠTITA VODOCRPILIŠTA BOKANJAC: GRAVITACIJSKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE POSTAJE S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA, u tri (3) faze.

Planirani zahvat obuhvaća izgradnju sljedećih građevina:

- crpna postaja - CP "Bokanjac 1 s pripadajućom automatikom i elektroinstalacijom, te pripadajući tlačni cjevovod
- crpna postaja - CP "Bokanjac 2" s pripadajućom automatikom i elektroinstalacijom, te pripadajući tlačni cjevovod
- fekalna kanalizacijska mreža
- oborinska kanalizacijska mreža s konačnom dispozicijom u okviru predmetnih slivnih područja u retencijsko infiltracijske građevine, te vodoopskrbni cjevovodi za potrebe održavanja istih.

Predmetni zahvat, u obuhvatu od cca 170 ha, planira se na zemljištu u fazama kako slijedi:

1. FAZA :

Cjevovodi prve faze prelaze preko dijelova čestica:

K.O. ZADAR: 9302/1, 9310/1, 437/1, 438/12

K.O. BOKANJAC: 34/200, 34/206, 34/299, 34/265, 34/225, 1007/3, 782/188, 782/868, 34/313, 34/243, 34/244, 782/179, 34/219, 34/261, 34/262, 34/262, 34/47, 34/230, 34/231, 34/238, 34/218, 34/235, 34/239, 34/213, 699/1, 699/23, 699/24, 366/3, 366/5, 357/1, 363/1, 362/6, 699/8, 33/2, 33/97, 699/36, 699/25, 699/27, 1014/2, 357/7, 358/2, 34/178, 34/181, 34/266, 34/287, 362/4, 34/203.

2. FAZA :

Cjevovodi druge faze prelaze preko dijelova čestica:

K.O. BOKANJAC: 782/868, 782/867, 782/865, 782/862, 782/860, 782/858, 782/840, 782/349, 912/21, 912/35, 913/13, 907/14, 904/11, 904/8, 904/12, 904/5, 913/1, 902/3, 902/23, 902/4, 782/1187, 897/19, 897/1, 782/352, 904/7, 907/6, 907/10, 904/4, 904/10, 904/1, 782/350, 782/921, 907/18, 782/838, 894/5, 782/815, 782/1203, 782/1204, 782/1205, 782/1206, 782/1207, 782/1208, 782/1003, 782/650, 782/713, 782/715, 902/2, 782/829, 782/602, 902/24, 902/11, 782/39, 782/1349, 782/812, 782/707, 782/872, 782/835, 782/1054, 782/597, 782/559, 782/818, 782/1277, 782/746, 782/1404, 782/817, 782/920 i 782/1180.

Suhe retencijsko-infiltracijske građevine:

Z1: k.o. Bokanjac, k.č. dio 782/702, dio 897/2 i dio 782/746

Z2 i Z3: k.o. Bokanjac, k.č. dio 782/611, dio 902/2, dio 902/3, dio 902/4, 902/9 (cijela), dio 902/10, dio 902/11, dio 902/23, dio 902/24, dio 904/1, 904/2 (cijela), 904/3 (cijela), 904/4 (cijela), dio 904/5, dio 904/6, dio 904/7, dio 904/8, dio 904/10, dio 907/6, dio 907/9, dio 907/10 i dio 913/1.

Z4: k.o. Bokanjac: k.č. 782/920 (cijela)

Z5: k.o. Bokanjac, k.č. 782/1003 (cijela)

Z6: k.o. Bokanjac, dio k.č. 782/650

Z7: k.o. Bokanjac, dio k.č. 782/715

Z8: k.o. Bokanjac, k.č. 782/1349 (cijela)

Z9: k.o. Bokanjac, k.č. 782/1054 (cijela)

Z10: k.o. Bokanjac, k.č. 782/1277 (cijela)

Z11: k.o. Bokanjac, dio k.č. 782/559

Crpna postaja „Bokanjac 1“:

CS1: k.o. Bokanjac, dio k.č. 782/746

3. FAZA:

Cjevovodi treće faze prelaze preko dijelova čestica:

K.O. BOKANJAC: 33/125, 1018/5, 1006/2, 33/84, 33/37, 33/122, 33/39, 33/32, 33/105, 26/05, 878/3, 877/4, 877/2, 782/556, 782/559, 782/1381, 894/9, 782/815, 33/107, 33/1, 782/185, 33/106, 782/578, 782/569, 782/715, 782/1560, 782/805, 782/344, 782/803, 782/777, 782/793, 782/840, 782/694, 1004/1, 782/1527, 782/591, 782/588, 782/583, 782/716, 33/97, 33/45, 33/44, 33/133, 33/46, 33/2, 24/20, 33/120, 782/714, 782/838, 33/72, 33/47, 1017/2, 1018/6, 782/1223, 782/1222, 782/1218, 782/537, 782/1229, 782/1228, 868/20, 868/19, 868/18, 869/20, 869/19, 869/18, 782/1217, 782/1214, 782/1212, 782/1210, 782/1208, 33/146, 728/54, 728/52, 728/53, 728/35, 728/34, 728/27, 1018/11, 728/38, 1016/3, 728/87, 728/51, 743/3, 1018/1, 782/508, 782/510, 782/487, 782/1506, 782/502, 782/740, 782/754, 782/32, 782/1225, 782/515, 782/753, 782/750, 782/1500, 782/489, 782/509, 731/31, 782/1226, 782/179

Suhe retencijsko-infiltracijske građevine:

Z12: k.o. Bokanjac, k.č. dio 782/32, dio 782/740 i dio 782/754

Crpna postaja „Bokanjac 2“:

CS2: k.o. Bokanjac, k.č. dio 782/32,

te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

1. idejni projekt zajedničke oznake TD 5034, od 03.2014. godine, glavni projektant Silvana Mihaljević, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3103 (DONAT, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor, inženjering HR-23000 Zadar, Ruđera Bošković 4/II, OIB 82934068372).
- II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
 - Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru – posebni uvjeti, KLASA: 612-08/14-23/1982, URBROJ: 532-04-02-13/4-14-2, od 02.04.2014. godine
 - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar – Suglasnost/uvjeti, broj:4-14/1007/2014/SR, od 02.04.2014. godine
 - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb – posebni uvjeti gradnje, KLASA:361-03/14-01/1691, URBROJ: 376-10/MK-14-2 (JŠ), od 02.04.2014. godine
 - Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar – Sanitarno-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, KLASA:540-02/14-03/3375, URBROJ:534-09-2-1-5-4/3-14-2, od 04.04.2014. godine
 - Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti - Cestovni uvjeti, KLASA:340-01/14-01/125, URBROJ:2198/01-9/3-14-2, od 28.04.2014. godine
 - Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Služba upravnih i inspeksijskih poslova - Posebni uvjeti građenja, BROJ: 511-18-06-2301/1-14 BŠ, od 11.04.2014. godine
 - Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/14-07/2137, URBROJ:374-24-3-14-2/JB, od 09.05.2014. godine
 - Odvodnja d.o.o. – Suglasnost/uvjeti, BROJ:023/14, od 28.04.2014. godine
 - Vodovod d.o.o., Zadar - Vodovodni uvjeti, BROJ: 170/1/2014 - KO, od 21.01.2015. godine
- III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
- IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
- V. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva za još dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju te drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj zahtjeva tvrtka ODVODNJA d.o.o., HR-23000 ZADAR, HRVATSKOG SABORA 2/D, OIB: 67946095697, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 16.06.2014. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- GRAĐENJE GRAĐEVINE - ZAŠTITA VODOCRPILIŠTA BOKANJAC: GRAVITACIJSKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE POSTAJE S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA u tri (3) faze, na katastarskim česticama iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole, čija je izrada započeta do stupanja na snagu Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14 i 41/15), odnosno zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole je podnesen u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu citiranog Pravilnika,
- b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
 - Izjava projektanta o usklađenosti Idejnog projekta s prostornim planom od ožujka 2014. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Silvani Mihaljević, dipl.inž.građ., broj ovlaštenja G 3103,
- c) priloženi su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela iz točke II. izreke ove dozvole,
- d) priloženo je Rješenje KLASA:UP/I-351-03/15-08/146, URBROJ:517-06-2-1-2-15-11, od 16.11.2015.g., izdano od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, pravomoćno 20.12.2015.g. da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš,

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija.
- b) Utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela iz točke II. izreke ove dozvole.
 - Uvjeta tvrtke EVN Croatia Kralja Dmitra Zvonimira 8, Zadar nema, s obzirom da navedeno javnopravno tijelo nije u roku od petnaest dana ovom upravnom tijelu dostavilo posebne uvjete ili rješenje kojim se odbija utvrđivanje posebnih uvjeta sukladno članku 136. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju,
- c) Uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:

Prostornim planom uređenja Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj:4/04, 3/08, 4/11).

Ovaj odjel je također zaprimio suglasnost Zavoda za prostorno uređenje zadarske županije KLASA:350-05/15-01/07, URBROJ:2198-1-89-15-2, od 03. ožujka 2015.g. iz kojeg je razvidno da se isti očitovao na način da predmetni idejni projekt nije u suprotnosti s odredbama gore navedenog Prostornog plana.

- d) Idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova.
- e) Na upit ovog tijela da li ceste i putevi koji vode do suhih retencijsko-infiltracijske građevina, imaju status nerazvrstanih cesta, Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti dao je očitovanje KLASA:340-01/15-01/540,URBROJ:2198/01-9/3-15-2, od 11.01.2016.g. da se prometne površine na dijelu k.č. 782/1187, dijelu k.č. 902/2, dijelu k.č. 902/24, dijelu k.č. 902/11, dijelu k.č. 902/4, dijelu k.č. 902/23, dijelu k.č. 902/10, dijelu k.č. 902/3, dijelu k.č. 913/1, dijelu k.č. 904/5, dijelu k.č. 904/12, dijelu k.č. 904/8, dijelu k.č. 782/350, dijelu k.č. 782/650, dijelu k.č. 782/838, dijelu k.č. 782/39, dijelu k.č. 782/597, dijelu k.č. 782/815 i dijelu k.č. 782/32, sve k.o. Bokanjac u Zadru smatraju nerazvrstanim cestama.
- f) Nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana.
- g) Strankama u postupku omogućeno je putem javnog poziva da izvrše uvid u spis predmeta.Na javni poziv nije se, osim investitora, odazvala niti jedna stranka u postupku.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Opća pristojba za zahtjev temeljem tarifnog broja 1. i građevinska pristojba temeljem tarifnog broja 62. stav. 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96 do 40/2014) su uplaćene.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom.



DOSTAVITI:

1. ODVODNJA d.o.o., HR-23000 ZADAR, HRVATSKOG SABORA 2/D, sa idejnim projektom u dva primjerka,
2. Strankama u postupku-na oglasnu ploču 8 dana,
3. Evidencija, ovdje
4. U spis, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Zadru
Ilije Smiljanića 3, 23 000 Zadar

Klasa: 612-08/14-23/1982
Urbroj: 532-04-02-13/4-14-02
Zadar, 2. travnja 2014. godine

Predmet: posebni uvjeti za; Zaštita vodocrpilišta Bokanjac-Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadajućim tlačnim cjevovodima


Veza: zahtjev tvrtke Donat d. o. o. oznake: 023-14 od 1. travnja 2014. godine, zaprimljen u ovom Odjelu 1. travnja 2014. godine

Utvrđeno je da u planiranoj zoni zahvata, odnosno na planiranim česticama nema registriranih ili direktno ugrožene kulturne baštine. Prilikom bilo kakvih radova potrebno je pridržavati se odredaba članka 45. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13), kako slijedi:

Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru nađe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti ovaj Odjel.

Sastavio:

Ivan Matković, dipl. arh., prof. pov.



Pročelnik:
Igor Miletić, prof.

Dostaviti:

1. Donat d. o. o., Ruđera Boškovića 4, 23000 Zadar
2. Pismohrana

ELEKTRA ZADAR

23 000 Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8
Služba za tehničke poslove
Odjel za investicije

TELEFON • 023 • 290-500
TELEFAKS • 023 • 314-051
POŠTA • 23000 Zadar • SERVIS
ŽIRO RAČUN • 2484008-1400016324

"donat" d.o.o.

Ručera Boškovića 4

23000 Zadar

NAŠ BROJ I ZNAK 4-14/1007/2014/SR/

VAŠ BROJ I ZNAK 023-14

PREDMET Suglasnosti - uvjeti

DATUM 02. 04. 2014.

Temeljem čl. 109. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 153/13), izdajemo vam

SUGLASNOST ZA LOKACIJSKU DOZVOLU

na Vaš Idejni projekt pod brojem 5034-O:

Zaštita vodocrpilišta Bokanjac: gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadajućim tlačnim cjevovodima.

Na gore pomenutoj lokaciji nalaze se kabelaške trase VN i NN pa imamo slijedeće uvjete:

-Prije bilo kakvih radova u blizini kabelaških vodova potrebno je iste locirati te dogovoriti zaštitu sa našom Službom za tehničke poslove.

-Investitor odnosno budući korisnik dužan je omogućiti nesmetan pristup kabelaškim trasama tijekom održavanja i hitnih intervencija isto tako dubina ukopa kabela mora ostati ista.


-Iskopi u neposrednoj blizini kabela moraju biti ručni bez upotrebe mehanizacije.

-Svi popravci oštećenja kabela i eventualni premještaj izvode se o trošku investitora radova.


S poštovanjem !



Rukovoditelj Službe za tehničke poslove:


Branko Burčul dipl.ing

Direktor:



HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZADAR 1
Tomislav Dražić dipl.ing

Copy: pismohrana- ovdje
odjel investicije. - ovdje

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTORICA • LJILJANA ČULE •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 • IBAN HR5323400091110077557 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 425.456.000,00 HRK •
• www.hep.hr •



HAKOM

KLASA: 361-03/14-01/1691
URBROJ: 376-10/MK-14-2 (JŠ)
Zagreb, 2. travnja 2014.

Donat d.o.o.
Ruđera Boškovića 4
23000 Zadar

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: ODVODNJA d.o.o., Zadar

Građevina: Zaštita vodocrpilišta Bokanjac: gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadajućim tlačnim cjevovodima

Veza: 023-14, od 1. travnja 2014.

Poštovani,

temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno vođenje i križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13). Stoga je obavezan od operatora za pružanje EK usluga putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

**HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU
I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE**
Roberta Frangeša Mihanovića 9
3 Z A G R E B

mr.sc. Mario Weber

Privitak (2)

1. Idejno rješenje - CD
2. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis

POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Av. Dubrovnik 26	10000 Zagreb	098 200307	Marijana Tudman marijana.tudjman@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	098 320991	Mirela Domazet mirela.domazet@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Ciotina 17a	51000 Rijeka	098 610610	Milan Matajija milan.matajija@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	098 467457	Mladen Kuhar mladen.kuhar@t.ht.hr
2	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	Ulica grada Vukovara 269 d	10000 Zagreb	t: 63 27 000 f: 63 27 011	sim_dokumentacija@metronet.hr
3	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	t: 01/ 54 92 310 f: 01/ 54 92 019	Damir Hrzina damir.hrzina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija jug	Trg Hrvatske bratske zajednice 8/II	21000 Split	021 492830	Željko Parmać Zeljko.parmac@optima- telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad	A. Kačića Miošića 13	51000 Rijeka	051 492 711	Alojz Šajina alozj.sajina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok	Lorenza Jägera 2	31000 Osijek	031 492 931	Željko Pleša zeljko.plesa@optima-telekom.hr
4	VIPnet d.o.o.	Vrtini put 1, Zagreb	10000 Zagreb	t: 01 4691 508 091 4691 508 f: 01 4691 448	infrastruktura@vipnet.hr



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Uprava za sanitarnu inspekciju
Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške
Služba županijske sanitarne inspekcije
PJ -Odjel za sjevernu Dalmaciju
Ispostava Zadar

KLASA : 540-02/14-03/3375
URBROJ: 534-09-2-1-5-4/3-14-2
Z a d a r ,04. travnja 2014.

Viši sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za sanitarnu inspekciju, Službe županijske sanitarne inspekcije, Odjela za sjevernu Dalmaciju, Odsjeka za Zadarsku županiju, temeljem trgovačkog društva **DONAT d.o.o.**, Zadar, Ruđera Boškovića 4, od 1. travnja 2014. godine, nakon uvida u Idejni projekt oznake TD5034-O izrađenog od trgovačkog društva **DONAT d.o.o.** Zadar, ruđera Boškovića 4, a u skladu s odredbama članka 84. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br.153/13) i čl. 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine, br.113/08, 88/10), u postupku izdavanja posebnih uvjeta za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju gravitacijskih kolektora odvodnje otpadnih voda i crpnih postaja s pripadajućim tlačnim cjevovodima lokacija Bokanjac u Zadru, investitor **ODVODNJA d.o.o. ZADAR**, utvrđuje slijedeće:

SANITARNO-TEHNIČKE UVJETE I UVJETE ZAŠTITE OD BUKE:

1. kolektor izgraditi vodonepropusno i izvesti ga na sanitarno propisan način tako da ne ugrožava postojeću vodovodnu instalaciju i okoliš oko iste,
2. kanalizacijski cjevovod ukopati dublje od postojeće vodovodne instalacije.
3. provesti mjere zaštite od buke iz crpne stanice u sredini u kojoj ljudi rade i borave sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (Narodne Novine RH, br. 30/09,55/13), Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne Novine RH, br. 145/04) i Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (Narodne Novine RH ,br.91/07).
4. prilikom tehničkog pregleda građevine investitor je dužan predložiti atest o vodonepropusnosti odvodnih cijevi, te atest buke po ovlaštenoj pravnoj osobi.

Pristojba u iznosu od 40,00 kuna po Tbr.1. i 4. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine RH, br: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 141/04, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10 i 69/1020/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 9/13) plaćena je i propisno poništena na zahtjevu.

VIŠI SANITARNI INSPEKTOR:

Natalija Šimurina Varga, dipl. ing.



DOSTAVITI:

1. DONAT d.o.o.
Ruđera Boškovića 4,
ZADAR
2. zEvidencija, ovdje
3. Glavna arhiva

CESTOVNE UVJETE

izgradnja gravitacijskih kolektora odvodnje otpadnih voda
i cijne postaje u pripadajućim ulaznim olovodima

1.) Izgradnja zaštite vodoopiplišta. Bokanjac gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i cijne postaje u pripadajućim ulaznim olovodima u Zadru, investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora ZD u Zadru, sukladno licačnom projektu zajedničke izvedbe projekta broj TD 3004, broj projekta TD 5034-0, od ožujka 2014. godine, izrađeno po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Silvana Anđaljević dipl. inž. građ., broj ovlaštenja 0-3508, pri tvrtki Donat d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4, moguća je ako se radovi izvode u skladu sa:

- Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13)
- Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)
- Zakonom o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)
- Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 30/13, 158/13)
- Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“, broj 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)
- Prostornim planom uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 1/08 i 15/11)
- Odlukom o nerazvrstanim cestama („Glasnik Grada Zadra“, broj 10/14)
- OTU-om i ostalim važećera zakonskom i tehničkom regulativom koja regulira proizvodnju materiju



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR
Upravni odjel za komunalne
djelatnosti

Klasa: 340-01/14-01/125
Urbroj: 2198/01-9/3-14-2
Zadar, 28. travnja 2014. godine

Donat d.o.o.
za projektiranje, nadzor, inženjering
Ruđera Boškovića 4, 23000 Zadar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet, temeljem članka 135. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i članka 88. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13) povodom zahtjeva Donat d.o.o. iz Zadra u svrhu ishoda lokacijske dozvole, izdaje

CESTOVNE UVJETE

radi izgradnje gravitacijskih kolektora odvodnje otpadnih voda
i crpne postaje s pripadajućim tlačnim cjevovodima

- 1.) Izgradnja zaštite vodocrpilišta Bokanjac: gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadajućim tlačnim cjevovodima u Zadru, investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog Sabora 2/D iz Zadra, sukladno Idejnom projektu zajedničke oznake projekta broj TD 5034, broj projekta TD 5034-0, od ožujka 2014. godine, izrađenom po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Silvana Mihaljević dipl. inž. građ., broj ovlaštenja G 3103, pri tvrtki Donat d.o.o., iz Zadra, Ruđera Boškovića 4. moguća je ako se radovi izvedu u skladu sa;
 - Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13)
 - Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)
 - Zakonom o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)
 - Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13)
 - Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“, broj 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)
 - Prostornim planom uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08 i 16/11)
 - Odlukom o nerazvrstanim cestama („Glasnik Grada Zadra“, broj 10/12)
 - OTU-om i ostalom važećom zakonskom i tehničkom regulativom koja regulira predmetnu materiju

- 2.) Prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole, potrebno je od Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet ishoditi Potvrdu glavnog projekta.
- Zahtjevu za ishođenje Potvrde glavnog projekta, potrebno je priložiti:
 - a) Glavni projekt
 - b) Projekt privremene regulacije prometa x2
 - c) Upravna pristojba 20 kn
- 3.) Sve štete na prometnici koje nastanu kao posljedica predmetne izgradnje dužan je nadoknaditi investitor.
- 4.) Za vrijeme izvođenja radova mora se postaviti privremena regulacija prometa prema izrađenom i ovjerenom elaboratu.

Obrazloženje

Dana 01. travnja 2014. godine podniet je zahtjev od tvrtke Donat d.o.o. iz Zadra radi izdavanja Posebnih uvjeta u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju zaštite vodocrpilišta Bokanjac: gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadajućim tlačnim cjevovodima u Zadru, investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog Sabora 2/D iz Zadra.

Uz zahtjev za ishođenje Posebnih uvjeta priložen je Idejnom projektu zajedničke oznake projekta broj TD 5034, broj projekta TD 5034-0, od ožujka 2014. godine, izrađenom po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Silvana Mihaljević dipl. inž. građ., broj ovlaštenja G 3103, pri tvrtki Donat d.o.o., iz Zadra, Ruđera Boškovića 4..

U provedenom postupku slijedom navedenog riješeno je kao u izreci Posebnih uvjeta.



Voditelj odsjeka za ceste i promet:
Mate Gabre, dipl.inž.prom.

Dostaviti:

- ① Naslovu
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

VODITELJ SLUŽBE:



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-18-06-2301/1-14 BŠ
Zadar, 11. travnja 2014. godine

Policijska uprava zadarska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, povodom zahtjeva tvrtke DONAT d.o.o. iz Zadra (za Investitora Odvodnja d.o.o. Zadar), za izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara na temelju članka 24. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10.) i članka 135. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13), i z d a j e:

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara za zahvat u prostoru: zaštita vodocrpilišta Bokanjac: gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadajućim tlačnim cjevovodima u naselju Bokanjac u Zadru:

1. Sve mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim pozitivnim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

2. U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara.

Obrazloženje

Tvrtka DONAT d.o.o. iz Zadra (za Investitora Odvodnja d.o.o. Zadar), podnijela je zahtjev (Idejni projekt br: TD 5034, izrađen u ožujku 2014. godine, od strane tvrtke DONAT d.o.o. iz Zadra, projektant Silvana Mihaljević, dipl.ing.građ.), za izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara, prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: zaštita vodocrpilišta Bokanjac: gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadajućim tlačnim cjevovodima u naselju Bokanjac u Zadru:

Provedenim postupkom utvrđeno je da su sve mjere zaštite od požara određene važećim hrvatskim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome i primijeniti.

Dokaz kvalitete potrebno je ishoditi temeljem odredbi Zakona o gradnji („Narodne novine“ br.153/13).

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 17. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00., 163/03. 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13), u iznosu od 120,00 kuna (20+100) propisno je naplaćena.

Dostaviti:

1. DONAT d.o.o.
23000 Zadar, Ruđera Boškovića 4
2. Pismohrana - ovdje

VODITELJ SLUŽBE:

Ante Milković, dipl. ing.

HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA
21000 Split, Vukovarska 35

KLASA: UP/I-325-01/14-07/2137
URBROJ: 374-24-3-14-2/JB
Split, 09.05.2014.

HRVATSKE VODE na temelju članka 143. *Zakona o vodama* (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 96. *Zakona o općem upravnom postupku* (NN 47/09), povodom zahtjeva **Donat d.o.o.** za investitora **Odovdnja d.o.o. Zadar** zaprimljenog 03.04.2014., poradi izdavanja vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene dokumentacije izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

izradu projektne dokumentacije za:

**Zaštita vodocrpilišta Bokanjac: gravitacijski kolektori
odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadajućim
tlačnim cjevovodima**

k.o. Zadar i k.o. Bokanjac

Vodopravni uvjeti su:

1. **Investitor je dužan dostaviti glavni projekt na mišljenje Hrvatskim vodama, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana.**
2. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je izgraditi kanalizacijski sustav prema usvojenom idejnom rješenju na način da dovršeni djelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.
3. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je riješiti odvodnju otpadnih voda na način da projektno rješenje sustava odvodnje uskladi sa postojećom i važećom projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava grada Zadra – područje Bokanjac, te ostalom važećom prostorno - planskom dokumentacijom.
4. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je ishoditi uvjete nadležnog komunalnog poduzeća u svezi izgradnje predmetnog sustava javne odvodnje.
5. Investitoru se zabranjuje korištenje predmetnog sustava odvodnje sve dok se isti u cijelosti ne izgradi i ne priključi na dio sustava odvodnje koji vodi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i izlazu.
6. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je izvesti sve objekte i uređaje predmetnog sustava odvodnje na način da se zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema *Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/2011)* te o tome priložiti odgovarajuća uvjerenja prilikom tehničkog prijema.
7. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je prihvatiti tehnološke otpadne vode samo ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.
8. Investitor, odnosno korisnik sustava, dužan je izgraditi predmetnu oborinsku kanalizaciju u skladu sa postojećom projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava grada Zadra – područje Bokanjac, te sa ostalom važećom prostorno-planskom dokumentacijom, na način da dovršeni djelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu. Investitor je dužan ishoditi uvjete i suglasnost nadležnog komunalnog poduzeća u svezi izgradnje predmetnog sustava javne oborinske odvodnje.
9. Investitor je dužan napraviti projektno rješenje oborinske odvodnje, te suhih retencijsko – infiltracijskih građevina na način da isti mogu prihvatiti sve oborinske vode sa pripadnog gravitirajućeg sliva bez ugrožavanja nizvodnih i okolnih zemljišta, stambenih i ostalih objekata. Ukoliko se projektno rješenje odvodnje pokaže kao neodgovarajuće ili nedovoljno po pitanju štetnog djelovanja na okolinu, investitor, odnosno projektant je dužan napraviti izmjenu ili dopunu projektnog rješenja i istu izvesti.
10. Investitor, odnosno korisnik sustava, dužan je izgraditi predmetni sustav oborinske odvodnje na način da dovršeni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu uporabnu cjelinu zajedno sa odgovarajućim uključivanjem u završeni sustav oborinske odvodnje područja grada Zadra – područje Bokanjac. Potpuna izgrađenost funkcionalne cjeline oborinske odvodnje biti će jedan od uvjeta izdavanja uporabne dozvole.

U suprotnom, do završetka izgradnje planirane oborinske kanalizacije, investitor je dužan predvidjeti zamjensko rješenje pročišćavanja i recipijenta oborinske kanalizacije.

Investitor je dužan hidrološkim i hidrauličkim proračunom dokazati kapacitet upojnosti suhih retencijsko – infiltracijskih građevina kako uslijed neodgovarajućeg kapaciteta ne bi došlo do štetnih djelovanja po predmetni objekt i okolno zemljište i objekte.

2. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je unutar zone gospodarske namjene, oborinske vode sa svih površina koje bi mogle biti zamašćene (parkirališta, manipulativne površine) propustiti kroz separator ulja i masti prije konačne dispozicije.
3. Trasa oborinskog i fekalnog kolektora ne smije prolaziti unutar korita vodotoka u uzdužnom smjeru, a vođenje trase paralelno sa nereguliranim koritom izvesti na min. 1,0 m udaljenosti od ruba korita. Polaganje kolektora kroz cijevne propuste, odnosno u njihove obloge nije dozvoljeno.
14. Investitor ne smije predmetnim radovima umanjiti propusnu moć postojećih vodotokova i cestovnih propusta, a za vrijeme izvođenja radova mora omogućiti normalan protok u njima.
15. Investitor je dužan na mjestima poprečnih prijelaza fekalnog i oborinskog kolektora preko korita bujičnih vodotoka područja Zadra, fekalni i oborinski kolektor ukopati ispod dna i osigurati na način da isti uvuče u betonski blok ili zaštititi odgovarajućom betonskom zaštitom čija će gornja kota biti **min. 0,50 m** ispod kote postojećeg dna vodotoka, odnosno dna propusta u sklopu prometnice. U slučaju nereguliranih vodotokova, gornja kota betonske zaštite mora biti **min. 1,0 m** ispod kote postojećeg dna vodotoka. Pri izradi glavnog projekta, sve prelaske preko vodotokova, detalje i dubine usuglasiti sa stručnim službama Hrvatskih voda.
16. Investitor je dužan za višak iskopa projektom odrediti mjesto, način deponiranja i konačno uređenje deponija. U tijeku radova iskopani materijal se ne smije ni privremeno odlagati na česticu "javno dobro vode", odnosno u vodotoke i na njegove obale. Teren na trasi fekalnog i oborinskog kolektora, te uz trasu, devastiran radovima, dovesti u prvobitno stanje.
17. Investitor je dužan izgradnju predmetnog objekta uskladiti sa postojećim i planiranim komunalnim vodovima na terenu, te za moguća križanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadležnih poduzeća.
18. Crpne stanice moraju biti izgrađene kao podzemne građevine s vodonepropusnim crpnim bazenom i ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa.
19. Crpne stanice, kao prvi stupanj zaštite, moraju imati osigurano rezervno napajanje električnom energijom (moguć i pokretni izvor napajanja), a kao drugi stupanj zaštite potrebno je volumen crpnog bazena dimenzionirati na način, da se uz korištenje retencijskog prostora u gravitacijskom cjevovodu omogućiti dovoljno zadržavanje otpadne vode do uključenja agregata.
20. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je ostvariti vezu crpnih stanica sa centrom upravljanja kanalizacijskog sustava. Veza osigurava trenutnu dojavu o kvaru ili nestanku električne energije, a time i potrebu za pokretnim izvorom napajanja električnom energijom.
21. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je za agregat projektirati vodonepropusnu tankvanu za prihvrat eventualno prolivenog goriva. Vodonepropusna tankvana mora biti zapremnine dovoljne za prihvrat kompletnog sadržaja goriva u agregatu.
22. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je svim objektima na sustavu omogućiti nesmetan pristup servisnom vozilu.
23. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom za praćenje, dojavu i centralno upravljanje istim.
24. Projektom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
25. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima.
26. Vodopravni uvjeti izdani za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole, a vodopravni uvjeti izdani za ostale potrebe važe 2 godine od dana njihove konačnosti na temelju članka 147. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

OBRAZLOŽENJE

Donat d.o.o. za investitora **Odvodnja d.o.o. Zadar**, podnio je zahtjev zaprimljen 03.04.2014., poradi ja vodopravnih uvjeta za izgradnju gravitacijskih kolektora odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s tlačnim cjevovodom, zaštita vodocrpilišta Bokanjac.

Predmetnom dokumentacijom predviđa se fazna izgradnja (3 faze):

1. faza : - gravitacijski kolektori sanitarne odvodnje duljine 4107 m;

- tlačni kolektori sanitarne odvodnje duljine 1565 m;

- gravitacijski kolektori oborinske odvodnje duljine 692 m,

2. faza: - gravitacijski kolektori sanitarne odvodnje duljine 8456 m;

- tlačni kolektori sanitarne odvodnje duljine 245 m;

- gravitacijski kolektori oborinske odvodnje duljine 7910 m;

- crpna postaja "Bokanjac 1" Q=52,5 l/s;

3. faza: - gravitacijski kolektori sanitarne odvodnje duljine 8334 m;

- gravitacijski kolektori oborinske odvodnje duljine 3505 m;

- crpna postaja "Bokanjac 2" Q=11,0 l/s.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- Idejni projekt (Donat d.o.o. Zadar; T.D. 5034-O; ožujak 2014.).

Budući se predmetna lokacija nalazi u slivu izvorišta Bokanjac, na području III. zone sanitarne zaštite, vodopravnih uvjeta izdane su u skladu s *Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite* (NN 66/11 i 47/13).

U provedenom postupku je utvrđeno da će se građenjem građevine uz pridržavanje vodopravnih uvjeta određenih u izreci osigurati odgovarajući vodni režim.

Upravna pristojba se ne naplaćuje sukladno odredbi članka 6. stavak 1. *Zakona o upravnim pristojbama* (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 153/05, 129/06, 117/07, 25/00, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13).

o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporučenom pošiljkom, podnosi Ministarstvu poljoprivrede, vodnog gospodarstva putem HRVATSKIH VODA.

Upravna pristojba za žalbu iznosi 50,00 kn upravnih biljega.



(za vodopravnih uvjeta)
DONAT d.o.o.

Ruđera Boškovića 4
Zadar

iti:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica
Kralja Vukovara 220;

Ministarstvo poljoprivrede, Odjel državne vodopravne inspekcije, Zadar, R.
Kraljina Jeretova 5;

Ministarstvo vodne energije, VGO Split, 24-3;

Ministarstvo vodne energije, VGO Split, 24-1(IB);

Ministarstvo vodne energije, VGO Split, pismohran;

Ministarstvo vodne energije, VGI Zadar.

IZVRŠNO

13. 2014. p

KA
NIJA

KUMENATA
RAĐENJA

..... Potpis:

nja i
AR,
a o

AC:
S

te


te

nih
be

3,

5,

3,



DONAT d.o.o.
Ruđera Boškovića 4
23000 Zadar

Vaš znak: Broj: 023/14

Naš znak: 430 / 2014

Zadar, 28. 04. 2014.

Predmet: Suglasnost-uvjeti odvodnje na projektnu dokumentaciju u svrhu ishođenja lokacijske dozvole.

U postupku ishođenja lokacijske dozvole prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), uvidom u dostavljenu tehničku dokumentaciju tvrtke „DONAT“ d.o.o. iz Zadra; TD 5034-O; ožujak 2014. godine, izdajemo:

SUGLASNOST


na Idejni projekt za građevinu – **Zaštita vodocrpilišta Bokanjac: Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadajućim tlačnim cjevovodima**, na k.č prema idejnom projektu k.o. Zadar.

UVJETI ODVODNJE:

- grđevine odvodnje projektirati u skladu s Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području grada Zadra (Glasnik Grada Zadra 4/2011) i Općim tehničkim uvjetima isporuke vode usluge javne odvodnje, te drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Direktor

Ante – Josip Šimčić, inž. str.



VODOVOD d.o.o.

ZADAR, Špire Brusline 17 • Tel.centrala: 023 282 900 • Fax: 023 282 909 • www.vodovod-zadar.hr • vodovod1@vodovod-zadar.hr • Br.žiro računa:2485003-1100200037 • Porezni (matični) broj:3410153 • OIB: 89406825003 • Upisano u registru
Trgovačkog suda u Zadru: MBS.060083654 Tt-09/932-2 • Temeljni kapital: 159.483.800,00kn • Uprava društva: Tomislav Matek

Broj: 170/1/2014-KO

Zadar, 21.01.2015.

DONAT d.o.o.

Ruđera Boškovića 4
23 000 Zadar

Predmet: Posebni vodovodni uvjeti

Temeljem vašeg zahtjeva kojim tražite naše posebne uvjete u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju **Zaštita vodocrpilišta Bokanjac: Gravitacijskih kolektora odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadajućim tlačnim cjevovodima**, utvrđeni su slijedeći

VODOVODNI UVJETI

Na digitalnoj podlozi koja nam je dostavljena u elektronskom obliku, ucrtani su položaji postojećih vodoopskrbnih cjevovoda. Priključni vodovi građevina uz trasu gravitacijskog kolektora i tlačnog cjevovoda otpadnih voda nisu ucrtani, a biti će označeni na zahtjev projektanta prilikom zajedničkog obilaska trase.

Posebnim uvjetima za izvođenje radova i posebnim stavkama troškovnika u glavnom i izvedbenom projektu, projektant mora:


- propisati obilježavanje svih vodovodnih instalacija u opsegu projektnog zahvata sa službenim pozivom Vodovodu d.o.o. Zadar od strane izvođača uz isticanje napomene da je za eventualno oštećenje vodovodnih instalacija Izvođač dužan podmiriti troškove saniranja. U stavkama troškovnika koje predviđaju otkopavanje vodovodnih instalacija, mora se naglasiti potreba isključivo pažljivog ručnog iskopa.
- propisati da prije početka radova, Izvođač je dužan zatražiti izlazak djelatnika Vodovoda d.o.o. Zadar na teren radi točnog označavanja vodovodnih instalacija u radnom pojasu.
- osigurati vodoopskrbu za vrijeme izvođenja radova, što znači da mora predvidjeti privremenu provizornu vodovodnu mrežu i privremene provizorne kućne priključke sa spajanjem ispred vodomjera, sve od PE cijevi. Stavkama troškovnika koje se odnose na konačno obnavljanje i privremeno prespajanje vodovodnih priključaka mora biti naveden njihov točan broj (obračun po broju priključaka), a u izvedbi se od toga može odstupiti samo ako vlasnik ne dozvoli radove na dijelu svoje čestice. S tim u vezi, treba predvidjeti sve potrebne prateće građevinske radove (zaštite od prometnog opterećenja po potrebi i slično) kao i demontažu provizorija.
- rekonstrukciju postojećih vodovodnih priključaka u obuhvatu kanalizacije
- propisati usklađivanje vodovodnih kapa i poklopaca s novom niveletom prometnice ili terena.

U stavkama troškovnika osiguranja vodoopskrbe i rekonstrukcije postojećih vodovodnih priključaka treba navesti da radove može izvoditi samo Vodovod d.o.o. Zadar, kao i da se prije dostavljanja ponude Naručitelju zatraži ponudu od Vodovoda d.o.o.


OSTALE NAPOMENE :

Prije završne obrade projekta i uvezivanja, projektant je dužan *Vodovodu d.o.o. Zadar* dostaviti na pregled glavni projekt, te provesti potrebne izmjene i dopune na temelju primjedaba koje tim pregledom budu utvrđene.

Razvojno pripremni odjel:



Direktor:



T. Matek
Tomislav Matek, dipl. ing. građ.